14/143

Bauvorhaben: Friedhof Kalk, Kratzweg 1, 51109 Köln
Kostenberechnung vom 08.05.2008

hier: Beantwortung Ihres Schreibens vom 02.06.2008, RPA-Nr.: 16/2105/1

zu B1

Der fehlende Plan des Wasserleitungsnetzes wird in Zusammenarbeit mit 67 gefertigt und kurzfristig vorgelegt.

Die Unterlagen wurden versehentlich von 67 nur in 1- facher Ausfertigung vorgelegt.

zu H1

Die Maßnahme wurde im Vorfeld mit 67 abgeklärt.

zu B1

Nach Aussage von 67 sind zur Zeit zwei Anbieter von den in der Kostenberechnung aufgeführten Wasserstelen auf dem Markt.

1. Fa. Wolff
2. Fa. RölTec

Recherchen im Internet durch 262/47 führten zu dem gleichen Ergebnis.

Das Produkt der Fa. Wolff wurde von 67 getestet und entsprach nicht den Anforderungen.

Die Wasserzapfstele der Fa. RölTec hat sich auf dem Deutzer Friedhof und dem Westfriedhof bewährt, sodass 67 den Einbau dieser Stelen favorisiert.

Bei Erstellung der Leistungsverzeichnisse wird die Position der Stelen so modifiziert das die Möglichkeit ein evtl. gleichwertiges Produkt anzubieten gegeben ist.

zu H2

Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich (Erfahrung Deutzer Friedhof und Westfriedhof).

Die zusätzlichen Hinweise werden bei Erstellung der Leistungsverzeichnisse berücksichtigt.