

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	15.06.2009	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	22.06.2009	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Untersuchungen auf künstliche Mineralfasern in den Sporthallen der IGS Burgwiesenstraße 125, Köln-Holweide

In beiden Sporthallen der IGS Burgwiesenstraße 125, Köln-Holweide sind Sanierungsarbeiten an der Lüftungsanlage sowie der Elektroinstallation durchgeführt worden. Dabei wurden Mineralfaserdämmstoffe aus den geöffneten Abhangdecken ausgebaut und entsorgt. In den dabei durchgeführten Raumlufproben konnten keine künstlichen Mineralfasern nachgewiesen werden, sodass eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer der Hallen nicht zu besorgen ist.

Wenn jedoch künstliche Mineralfasern verbaut sind, muss ein leistungsfähiger Rieselschutz vorhanden sein. Im vorliegenden Fall weist der Rieselschutz an einigen Stellen Beschädigungen auf.

Die Arbeiten zur Ergänzung dieses Rieselschutzes erfolgen zurzeit und werden voraussichtlich in der 29. KW 2009 fertig gestellt sein.

gez. Streitberger