

## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Verkehrsausschuss	16.06.2009	
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	25.06.2009	

Anlass:

 Mitteilung der Verwaltung Beantwortung von Anfragen  
aus früheren Sitzungen Beantwortung einer Anfrage  
nach § 4 der Geschäftsordnung Stellungnahme zu einem  
Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Demontage hohl liegender Fliesen an den Wänden der Stadtbahnhaltestelle Bahnhof Deutz / Messe, Notmaßnahme in gefährdeten Bereichen**

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfung nach DIN 1076 wurden Mängel am Verbund der Wandfliesen festgestellt.

In einigen Wandbereichen kündigt sich durch Hohlage ein Ablösen der Fliesen von den Wänden an.

Aus Sicherheitsgründen erfolgt in den nächsten Wochen im gefährdeten Bereich der Verteilerhalle sowie in der Fahrebene die Demontage von Fliesen.

Um Einschränkungen für Passanten und Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten in enger Abstimmung mit der KVB AG überwiegend in den Nachstunden statt.

Die genauen Termine hierfür stehen noch nicht fest, auch lässt sich die Masse der betroffenen Fliesen nicht genau quantifizieren.

Erfahrungen der Vergangenheit haben jedoch gezeigt, dass durch das Herausnehmen einzelner Fliesen aus dem Verbund die Scheibenwirkung des Fliesenspiegels aufgehoben wird und sich nach und nach auch die umliegenden Fliesen lösen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind circa 20 bis 30 % der Fliesen hohllegend, inwieweit eine Sicherung der Fliesen durch „Kleben“ mit niederviskosen Flüssigkeiten besteht wird untersucht.

Die Ursache für das Lösen der Fliesen liegt wahrscheinlich in durch den U-Bahnbetrieb bedingten Erschütterungen.