

28.9.20

26 Gebäudewirtschaft
 AA 262/4 FM-Dienste
 23. Sep. 2009

Stadt Köln
 Eingang 23. SEP 2009

14
 143/2

15.09.2009
 Herr Vogelheim
 22005
 Herr Quirin
 25017

662/4 Herr Lük

26

11.24/09.09

Bauvorhaben: Sanierung der 3-fach Turnhalle und Sanitären Anlagen mit Technischer Ausrüstung der Großsportanlage Köln Bocklemünd – Heinrich Rohlmann Straße

RPA-Nr.: 2/3663-3

Kostenschätzung

Abschluss-Summe vor der Prüfung: 3.302.250,- € , brutto

Abschluss-Summe nach der Prüfung: 3.300.000,-€ , brutto


Sehr geehrte Damen und Herren,

dem RPA wurde eine Kostenschätzung über die Generalinstandsetzung vorgelegt. Eine eingehende Prüfung erfolgt mit Vorlage der Kostenberechnung nach DIN 276.

Das RPA stimmt der Fortführung der Maßnahme zu. Die Verwaltung wird gebeten noch nachfolgende Punkte zu beachten:

1. Die Energieleitlinien müssen eingehalten werden.
2. Eine Energie-Checkliste ist zu erstellen und durch das Energiemanagement zu prüfen und abzuzeichnen.
3. Die BQA sind einzuhalten, insbesondere ist kein höherer Standard einzuplanen.
4. Es muss ein Brandschutzgutachten vorliegen.
5. Es sollte eine Deckenstrahlheizung geplant werden.
6. Beim Einsatz von Solaranlagen ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line and a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.