

Anlage 3

Stellungnahme der Planungsgruppe Grüner Winkel am 06.05.2010 zu den Prüfanmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes vom 22.04.2010

zu A1:

Mit der Anmerkung, dass die Ornamente nicht aus Gusseisen sondern aus Schmiedestahl bestehen hat Herr Rohlmann Recht. Ich hatte vor 1 1/2 Jahren ein Ornament im seitlichen Uferbereich aus dem Wasser gefischt und sandstrahlen lassen. Die Oberfläche machte auf mich den den Eindruck, dass es sich um Gusseisen handelt. Zwei Fotos, eines direkt nach dem Sandstrahlen vor einem Jahr und eines von dieser Woche, habe ich Ihnen beigefügt. Gestern habe ich das Ornament einem Schlosser gezeigt, der die Ansicht von Herrn Rohlmann, dass es sich um Schmiedestahl handelt, bestätigt hat. In der Ausschreibung werde ich die Anmerkungen von Herrn Rohlmann berücksichtigen.

Hinsichtlich der Anzahl der Originalornamente hatte ich im Vorfeld mit Herrn Stricker und Herrn Böhmer gesprochen. Herr Stricker hatte angeboten, dass er über eine Übungseinheit der DLRG den Wasserbereich absuchen lassen kann. Beim Kartieren für die Machbarkeitstudie war ich von dem damaligen Fischereibeauftragten angesprochen worden, der mir mitteilte, dass von Jugendlichen einige Ornamente bis in den Wasserbereich des Kahnweihers geworfen worden sind.

zu A2:

Die Vorgabe von Herrn Rohlmann wird für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses übernommen. Von den z.Zt. noch etwa 15 intakten Abdeckungen wird nach Rücksprache mit dem Statiker eine bestimmte Anzahl für die Wiederverwendung vorgesehen. Die übrigen Abdeckungen werden als Fertigteil neu hergestellt und eingebaut.

Hans-Joachim Marx

Planungsgruppe Grüner Winkel

E-Mail: marx@gruenerwinkel.de

Dipl.-Bauingenieur BDB NW

Grunewald 17, 51588 Nümbrecht

Tel: 02293 – 938628 Fax: 02293 – 2928