

Beschlussvorlage

 zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**
Betreff
**Sportanlage Halle Herler Ring
 Sanierung der Lüftungs- und Heizungsanlage
 Planungsbeschluss**
Beschlussorgan
 Sportausschuss

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis						
	Datum/ Top	zugestimmt Änderungen s. Anlage Nr.	abge- lehnt	zu- rück- ge- stellt	verwiesen in	ein- stim- mig	mehr- heitlich gegen
Gremium							
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	15.11.2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Sportausschuss	30.11.2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative

Der Sportausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Planung und der Kostenermittlung für die Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage in der Sporthalle Herler Ring (Blaue Halle), Köln-Buchheim.

Die voraussichtlichen Planungskosten belaufen sich auf rund 10.000,00 €. Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt aus den konsumtiven Mitteln der Sportpauschale.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, Kosten der Maßnahme 10.000,00 €	Zuschussfähige Maßnahme ggf. Höhe des Zuschusses _____ %	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja _____ €	Jährliche Folgekosten a) Personalkosten b) Sachkosten _____ € _____ €
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro)		Einsparungen (Euro)		

Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen

Die Sporthalle Herler Ring (blaue Halle), Köln-Buchheim ist seit nunmehr knapp 40 Jahren in Betrieb. Bei der Sporthalle handelt es sich um eine sogenannte 3-fach-Sporthalle in der sich 3 Sportflächen befinden, die durch Trennvorhänge abgetrennt sind und parallel betrieben werden können. Die Sporthalle wird durchgängig von Montag bis Freitag von 08:00 bis 21:30 Uhr für den Schul- und Vereinssport betrieben, an ca. 30 Wochenenden im Jahr finden zusätzlich Turnier- und Vereinswettkämpfe statt. In den Schulferien ist die Halle häufig im Rahmen von Feriencamps bzw. Jugendturnieren frequentiert.

Seit ca. 2 Jahren sind die Heizung- und die Lüftungsanlagen komplett ausgefallen. Beide Anlagen sind im lt. Prüfung und Mitteilung von 26 irreparabel. Die Lüftungsanlage arbeitet gar nicht mehr. Dies führt insbesondere bei hohen Außentemperaturen und bei sportlichen Großevents zu erheblichen Problemen.

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung ist ebenfalls seit ca. 2 Jahren defekt. Um die Sporthalle nicht wegen dieser Problemlage außer Betrieb nehmen zu müssen, wurde eine mobile Heizungsanlage hinter dem Technikraum der Sporthalle installiert. Diese mobile Heizungsanlage versorgt die Sporthalle mit Warmluft und erwärmt das Duschwasser. Der Betrieb dieser mobilen Heizungsanlage ist jedoch sehr Kosten- und Personalintensiv. Die reinen Mietkosten der Anlage belaufen sich p. a. auf mindestens ca. 20.000 €. Dies wird auch bereits seitens 14 kritisch gesehen.

Des Weiteren muss regelmäßig Personal zur Kontrolle und zur Störungsbeseitigung eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, die Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle vollständig zu erneuern. Um die notwendigen Grundlagen für eine sachgerechte Beschlussfassung zu erhalten, soll die Gebäudewirtschaft mit der Planung und Kostenermittlung beauftragt werden. Nach derzeitigem Sachstand geht die Verwaltung von voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahmen in Höhe von rd. 205.000,00 € aus. Auf dieser Basis belaufen sich die Kosten für die Planung und Kostenermittlung auf rd. 10.000,00 €. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme soll aus Mitteln der Sportpauschale erfolgen. Die Bestimmungen des § 82 GO NRW werden hier berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr.