

37

Feuerwache 3 – Gleueler Str. 223-224, 50935 Köln

hier: Prüfung der Kostenanschläge Baukonstruktionen, Elektroarbeiten und
Brandmeldeanlage
RPA-Nr.: KOB 2010/1214

Abschluss-Summe vor der Prüfung:	159.225,73 € (netto)
Abschluss-Summe nach der Prüfung:	177.960,00 € (netto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Planung muss noch mit dem Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege, Abteilung 48-2 abgestimmt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung von 48 und unter Berücksichtigung nachfolgender Stellungnahme wird der Fortführung der Maßnahme zugestimmt. Es wurden verschiedene Kostenansätze angepasst. Ein Kostenrahmen von 178.000,-€ erscheint angemessen. Bei einer Kostensteigerung von mehr als 10% durch Auflagen von 48 muss der Vorgang erneut dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt werden.

Bauwerk – Baukonstruktion **88.860,- € , KGR 300**

Es wurden verschiedene Kostenansätze angepasst.

Bestandssteintreppen: Als Anstrich der Treppe sollte ein dampfdiffusionsoffener und scheuerbeständiger Lack verwendet werden. Der Altanstrich sollte ganzflächig entfernt werden. Die Abklebarbeiten der vorhandenen „Treppenschoner“ aus Bahnenware müssen in einer eigenen Position ausgeschrieben werden. Ggf. sollte,