



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	04.11.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Abriss der Betonüberdachungen im Geranienhof in Seeberg

Nach Überprüfung der Betondächer am Geranienhof in Seeberg im August diesen Jahres durch das Bauaufsichtsamt konnte festgestellt werden, dass an mehreren Rundstahlstützen durch Korrosion Abrostungen in Teilbereichen eingetreten sind. Dadurch ist die Standsicherheit der vorgenannten Stahlbetonvordächer nicht mehr sichergestellt und es besteht eine akute Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der besagte Bereich ist zurzeit abgesperrt und es besteht unverzüglicher Handlungsbedarf.

Aufgrund der geschilderten Sachlage ist ein Abriss der gesamten Überdachung unabdingbar, da eine Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen oder auch eine Neuerrichtung aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation nicht mehr in Frage kommt.