



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler)	12.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Elektroinstallationsarbeiten an der Hauptschule Karl-Marx-Allee 3 Frage von Bezirksvertreter Herr Zöllner in der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 24.02.2011

Bei der Behandlung von TOP 14.1.2 – Hauptschule Karl-Marx-Allee 3, Köln-Seeberg, Elektroinstallationsarbeiten – in der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler am 24.02.2011 möchte Bezirksvertreter Herr Zöllner wissen, warum nur auf dem 2. OG Brandschutz umgesetzt wird, obwohl im EG und 2. OG Demontagearbeiten erfolgen.

Antwort

Die Belange des Brandschutzes werden selbstverständlich in allen Bereichen beachtet.

Im Bereich des 2. OG werden bei der Maßnahme die Schülertische und der Lehrertisch neu verkabelt. Im Bereich des Deckenhohlraums werden dabei die Kabelführungen zur Einhaltung der Brandschutzbelange in einem Brandschutzkanal vorgesehen.

Im Bereich der WC-Anlage im Erdgeschoss werden nicht mehr benötigte Elektroleitungen im Deckenbereich demontiert, was zu einer Verminderung der Brandlast im Bereich des Deckenhohlraums führt. Die einzelnen Deckenfelder werden bereits brandschutztechnisch über eine Brandmeldeanlage überwacht. Zusätzliche Maßnahmen zum Brandschutz sind hier nicht erforderlich.

