

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezugsvertretung 7 (Porz)	03.05.2012

Asphaltarbeiten Parkplatz Rosenhügel/Hauptstraße in Porz-Zündorf
hier: Anfrage der CDU-Fraktion aus der Sitzung der Bezirksvertretung Porz am 17.01.2012,
TOP 8.2.2

"In den vergangenen Tagen wurden Asphaltarbeiten auf dem Parkplatz ausgeführt.

Die CDU-Fraktion stellt mit Blick auf die ursprünglich in Pflasterbauweise befestigte Fläche folgende Fragen:"

Frage 1:

Warum wurden die Arbeiten notwendig?

Antwort der Verwaltung:

Die Arbeiten wurden notwendig, weil das vorhandene Pflaster lose und verschoben, die Fugen offen und bereits Spurrinnen vorhanden waren.

Frage 2:

Warum wurde von der bisherigen Art der Befestigung abgewichen?

Antwort der Verwaltung:

Der Einfahrtsbereich wird durch hier in besonderem Maß auftretende Lenk-, Brems- und Beschleunigungskräfte, sowie zusätzlich die Rangiermanöver der Lkw der Abfallwirtschaftsbetriebe (Glascontainer) besonders stark belastet. Für diesen Bereich hat sich herausgestellt, dass auch nach bereits mehrmals sorgfältig ausgeführten Reparaturarbeiten immer wieder Pflasterschäden auftraten. Deshalb wurde die Bauweise nun auf die haltbarere Asphaltbauweise umgestellt.

Frage 3:

Wird die gesamte Platzfläche zukünftig in Asphaltbauweise befestigt werden?

Antwort der Verwaltung:

Nein, die übrigen Bereiche des Parkplatzes werden nur von Pkw befahren und unterliegen nicht den extremen Belastungen, wie der Einfahrtsbereich, weshalb dort die Pflasterbauweise ausreichend haltbar ist und verbleiben kann.