

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	28.02.2013

Katharina-Henoth-Gesamtschule Adalbertstr. in Köln-Höhenberg

Nachfrage von Herrn Meurer-Eichberg – FDP-Fraktion in der Sitzung am 15.01.2013

Bezirksvertreter Meurer-Eichberg (FDP) ist mit der Stellungnahme der Verwaltung nicht zufrieden, da sehr ausführlich nur auf den Schimmelbefall eingegangen worden ist und zu anderen Missständen keine Aussage getroffen wurde. Hier führt er beispielhaft die fehlenden Feuerlöscher, fehlendes Mobiliar und die zu erneuernde Gasinstallation in den Fachräumen der Naturwissenschaften an. Er fragt nach, ob die Beseitigung der Mängel, die bei dem Ortstermin am 07.01.2013 festgestellt worden und teilweise sicherheitsrelevant sind, zeitnah in Angriff genommen wird.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Ergänzend zu der Mitteilung kann zu den weiteren in der v.g. Veranstaltung vorgebrachten Mängel mitgeteilt werden, dass

- die Reparatur defekter bzw. beschädigter Steckdosen sofort veranlasst wurde,
- Feuerlöscher in ausreichender Anzahl vorhanden sind,
- Mängel an bauseits vorhandenen Versorgungsleitungen im naturwissenschaftlichen Bereich nicht festgestellt wurden, die Zuleitungen zu den Tischen repariert wurden,
- mit der Schulleitung abgestimmt wurde, welche Möbel für dieses Halbjahr noch benötigt werden, diese werden kurzfristig beschafft.

Die Gebäudewirtschaft ist im Rahmen der laufenden Bauunterhalt intensiv bemüht, Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit in den Schulen sicherzustellen. Die Behebung auftretender und von den Schulen gemeldeter Mängel und Beschädigungen, insbesondere wenn diese sicherheitsrelevant sind, wird durch die Gebäudewirtschaft umgehend veranlasst.