

## **Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil**

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss Schule und Weiterbildung	14.11.2013

### **Anbau für die Ganztagsweiterung Johann-Bendel-Realschule Mündliche Anfrage von Herrn Wirth in der Sitzung vom 26.09.2013 (TOP 6)**

Der Anbau sollte ursprünglich im Passivhausstandard gebaut werden, was in der letzten Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung am 15.07.2013 in EnEV 2009-Standard geändert wurde. Dieser sieht keine Lüftungsanlage vor.

Herr Wirth fragt dazu nach: „Was ist geplant in Bezug auf die Lautstärke, da die Schule an einer stark befahrenen vierspurigen Straße liegt? Ein Unterricht mit geöffneten Fenstern sei an diesem Standort kaum möglich.“

Die Verwaltung antwortet hierauf wie folgt:

Alle Klassenräume sind zum Schulhof orientiert, d.h. in Straßenrichtung sind lediglich Erschließungsflächen (Flure, Treppenräume) sowie Nebenräume (Toiletten und Technikflächen) angeordnet. Insofern ergibt sich für den Unterricht keine Lärmbelastung und in der Konsequenz keine Notwendigkeit für eine Lüftungsanlage.

gez. Höing