

14
143/2
RPA- Nr.: KB 2012/2077

15.01.2013
Hr. Vieten
☎ 28502

69

**Fußgängerbrücke Stegerwaldsiedlung
Erneuerung des Füllstabgeländers**

Kosten vor Prüfung: 150.000,00 €
Kosten nach Prüfung: 0,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der Unterlagen (bepreistes Leistungsverzeichnis, Bestandsplan) und einer Ortsbesichtigung empfehle ich, das Projekt nicht weiter zu verfolgen. Die Gründe hierfür möchte ich im Folgenden erläutern:



Die ZTV-ING gilt für den Bau und Erhalt von Ingenieurbauwerken. Das vorhandene Gelände befindet sich nach Augenschein in einem guten Zustand, sodass zum jetzigen Zeitpunkt keine Erhaltungsmaßnahmen erforderlich sind.

Die letzte Bauwerksprüfung nach DIN 1076 hat zudem eine Zustandsnote von 1,0 ergeben. Nach dieser Zustandsnote besteht derzeit kein Handlungsbedarf.

Nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, dass seit 2006 für die Betonsanierung und die Erneuerung des Berührungsschutzes Aufträge (einschl. Nachträge) i. H. v. rd. 300.000 € erteilt wurden. Dass die Erneuerung des Geländers nicht im Zuge einer der beiden Maßnahmen durchgeführt wurde, führe ich darauf zurück, dass eine Erneuerung als nicht erforderlich erachtet wurde.

Die mit vorgelegten Unterlagen reiche ich zu meiner Entlastung zurück.

Mit freundlichen Grüßen



Eingang 16. Jan. 2013

692/2
Amt für Brücken und Stadterhaltung

Ø 69311

geg. 17.01.13 Pe

17.1.13