



GOK = +45,00mNN
 NGW in Ruhe = +36,00mNN
 Tertiär = +22,00mNN
 DN Brunnenbohrung = DN300
 Brunnenfuß = +22,00mNN
 Pumpe 4" 10 m³/h
 Druckleitung DN = DN 50

Brunnenskizze
 Flora

MÜNSCHER
 Ingenieure Köln