

03.03.2015



VII-5

**Museum Ludwig/Philharmonie**  
**Kostenberechnung, Teilersatz von vier RLT-Anlagen**  
Kosten: 822.941 € netto; 979.299,79 € brutto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 29.01.2015 baten Sie um Prüfung eines Entwurfes des beauftragten Ingenieurbüros für den Teilersatz von vier RLT-Anlagen. Die Unterlagen enthalten neben Planunterlagen der HLS-Gewerke eine Kostenermittlung für die Kostengruppe 400. Weitere Kostenanteile sind nicht aufgeführt worden. Die Möglichkeit für die Prüfung einer Kostenberechnung gemäß Rechnungsprüfungsordnung ist damit nicht gegeben.

Die Kosten für die Kostengruppe 400 werden mit der Bitte um Beachtung folgender Hinweise bestätigt.

Gemäß Rücksprache mit Herrn Bülls (VII-5) ist die aktuelle Teilmaßnahme die Erste von mehreren geplanten Teilsanierungen, mit denen die Lüftungsanlagen ertüchtigt werden sollen. Von Seiten des RPA wird grundsätzlich empfohlen, Sanierungen in einem Stück durchzuführen. Ist eine komplette Sanierung nicht möglich, sind die Anlagenteile, die Schnittstellen zu den später zu sanierenden Anlagen beinhalten, so zu planen, dass alle Möglichkeiten für eine produktneutrale Weiterplanung gegeben sind. Anlagenteile, für die eine einheitliche Produktlinie erforderlich ist, sind möglichst in einen Sanierungsschritt zu fassen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Herrmann', is located at the bottom center of the page.