

14  
143

ANLAGE 3  
23.05.2017  
Herr Jünger  
25039

23

*23.05.17*

Kostenberechnung über die Erneuerung der Brandschutztüren in der Tiefgarage Kaiser-Wilhelm-Ring.

RPA Nr: 2017-0626

2016-1263(alt)

Kosten vor Prüfung: 134.839,00 €

Kosten nach Prüfung: 134.839,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 20.04.2017 wurde die Kostenberechnung wieder vorgelegt. Die vereinbarte Stellungnahme zum Brandschutz wurde am 23.05.2017 nachgereicht. Diese wurde von Burckhard, Pabst + Partner Ingenieuren + Architekten ausgearbeitet.

Folgendes ist bei der Prüfung der Kostenberechnung aufgefallen:

Vorbemerkungen liegen zu dieser Maßnahme nicht bei.

Das vorgelegte Leistungsverzeichnis, das als Kostenberechnung dient, ist in einigen Punkten nicht aussagekräftig, wir empfehlen in den Vorbemerkungen oder im Leistungstext darauf hinzuweisen, dass Zulassungen und Prüfzeugnisse als nachweise vorzulegen sind, dies gilt für das gesamte Leistungsverzeichnis. Als Beispiel wird der wieder zu verwendende Haftmagnet angeführt. Es ist fraglich, ob die vorhandenen Haftmagneten mit den neuen Türen eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis besitzen. Hier besteht ein Kostenrisiko und es ist mit Nachträgen zu rechnen.

Vorbehaltlich der Überarbeitung des Leistungsverzeichnisses mit den Ergänzungen, die sich aus der Brandschutzbegehung ergeben haben, wird der Kostenberechnung zugestimmt. Die erforderlichen Mehraufwendungen sollten sich im Rahmen der Abweichungen zur Kostenberechnung bewegen.



Mit freundlichen Grüßen