


14



52

**Kostenberechnung: Neubau eines Umkleidegebäudes
im Zuge der Generalsanierung der Sportanlage
Wuppertaler Straße in Köln-Buchheim**

RPA-Nr.: 2017/1041

eingereichte Kosten: 1.030.000,- € (brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 03.08.2017 (Posteingang bei 14 am 22.08.2017) wurde von -26- eine Stellungnahme zur Kostenerhöhung für die Errichtung des Umkleidegebäudes an der Sportanlage Wuppertaler Straße vorgelegt.

Neben den Umkleide- und Sanitärräumen für Schulklassen und Fußballvereinen ist in der Planung zusätzlich noch einen Club- und Vereinsraum dargestellt.

Die Kostenerhöhungen gegenüber dem Planungsbeschluss wurden nachvollziehbar dargestellt. Die Kostenberechnung schließt mit einem Gesamtbetrag in Höhe von ca. 1.030.000,- € brutto, daraus ergibt sich für die Bauwerkskosten (KG300 + KG400) ein Kostenkennwert von ca. 560,- € pro m³.

Das RPA hält weiterhin einen Kostenkennwert in Höhe von ca. 400,- € pro m³ (BRI = Brutto-rauminhalt) für die Realisierung des Projektes für angemessen.

Den politischen Gremien sind die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme (Umbau Tennisplatz, Ballfangzäune, Trainingsbeleuchtung etc. und Gebäude-Neubau) mitzuteilen.

26 erhält eine Kopie dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen