



**Gebäudewirtschaft  
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

# Energiebericht 2018

## Anhang 1- Kennwerte

## Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
	<b>Verwaltungsgebäude</b>													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	56	-4%	-47%	34	1%	15%	638	58%	223%	Wasserschaden in 2017
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	Fern wärme	177*		121%	28	85%	42%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	312	Fern wärme	28*		-65%	28	5%	39%	79*		-58%	Artothek im Haus Saaleck. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	215	Fern wärme	359*		349%	75	-76%	277%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	3.889	Fern wärme	77	15%	-9%	30	25%	-1%	170	4%	-9%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	767	Fern wärme	158	27%	187%	17	-30%	-58%	124	-37%	8%	Leerstand
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200	Erdgas	120	1%	14%	0*			202	-41%	25%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fern wärme	150	12%	76%	34	-4%	14%	228	-19%	21%	
11004	Stadthaus Chorweiler, Rechenzentrum	Athener Ring 4	20.142	Fern wärme	54	-3%	-48%	157	-4%	240%	198	-4%	-3%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen. Büroraumbelichtung gemäß ArbSchutzRi in 03/2017
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	Fern wärme	73	-6%	-9%	88	152%	341%	107	-13%	-43%	Wird über Athener Ring 4, WE 11004 mitversorgt.
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	243	-16%	204%	9	-53%	-55%	141	-51%	-25%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12129	Verwaltungsgebäude	Bergischer Ring 35- 39	714		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
11007	Finkenberg-Schule (FöSL)	Berliner Str. 36	4.997	Erdgas	125	0%	15%	11	-28%	-51%	113	12%	-60%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 FS Stresemannstr.) und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	3.500	Fernwärme	175*		106%	20	28%	-33%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	605	Erdgas	198	-1%	148%	11	10%	-47%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12131	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 1	511	Fernwärme	218	-81%	172%	9	113%	-57%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220		105	100%	31%	26	4%	29%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11010	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 3	544	Erdgas	604	9%	655%	12	-22%	-42%	74	-87%	-61%	z. T. Leerstand, Garagen und Lagerflächen; Gebäude soll möglichst kurzfristig abgemietet werden. Wird nur noch von einer Künstlergruppe genutzt.
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	6.929		0*			56	16%	86%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334	Fernwärme	68*		-15%	12	11%	-42%	191*		2%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	3.816	Erdgas	164	0%	79%	27	1%	18%	354	14%	19%	Fassadensanierung bis 03/2016
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.003	Erdgas	82	34%	-22%	37	0%	23%	116	8%	-41%	Dachsanierung bis 06/2016
11017	TAS/VHS	Genovevastr. 64-66	4.386	Erdgas	186	22%	107%	28	11%	40%	313	22%	93%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
12125	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 36	2.903	Heizstro m	45*		-72%	17	15%	-13%	0*			Anmietung seit 08/2015, nur Strom für Klima und Beleuchtung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	Fern wärme	163	11%	92%	27	0%	-11%	135	11%	-28%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6 - 16	2.234	Fern wärme	28*		-65%	13	0%	-37%	279*		49%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	169	3%	61%	21	10%	-31%	197	19%	0%	Erneuerung Heizungsanlage und bauliche Maßnahmen
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	258	Erdgas	223*		179%	11	2%	-45%	158*		-16%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	Fern wärme	7*		-91%	0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fern wärme	85	5%	7%	24	2%	19%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	689	Fern wärme	113	39%	33%	12	1%	-69%	95	19%	-63%	
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.565		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.304	Erdgas	29	-2%	-66%	25	-7%	24%	1.264	606%	453%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	Fern wärme	109	-6%	36%	23	1371%	16%	322	0%	72%	
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	Fern wärme	108	-1%	96%	105	-1%	163%	203	8%	77%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	7.270	Fern wärme	61	-1%	-33%	41	3%	103%	260	-3%	86%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	16	-58%	-81%	3	-53%	-85%	143	163%	-24%	
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.517	Erdgas	104	7%	30%	16	-6%	-22%	129	5%	-31%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	Erdgas	99*		23%	19	10%	-7%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	111	10%	6%	38	7%	28%	275	8%	39%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fern wärme	45	-8%	-47%	24	-5%	-19%	154	16%	-18%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	673		0*			35	121%	76%	0*			Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	110		0*			0*			2.873	133%	1433%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	2.841	Erdgas	156	-1%	95%	33	0%	67%	363	-13%	94%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom.
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.492	Erdgas	143	0%	78%	0*			0*			Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wassermähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	9.032	Erdgas	115	19%	28%	8	-18%	-60%	177	51%	9%	
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.893	Fern wärme	135*		59%	34	33%	13%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fern wärme	163	13%	21%	49	-1%	144%	452	-1%	-72%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.305		0*			6	-94%	-70%	371	-25%	98%	Autonomes Zentrum bis 31.12.2018, keine Heizungsanlage vorhanden, Beheizung ausschließlich mit Strom
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	Sonstige	96	-6%	19%	35	11%	74%	84	0%	-57%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	550		0*			19	2%	-7%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fern wärme	92	12%	-32%	28	-1%	41%	267	-16%	-84%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	1.624	Fern wärme	35	-77%	-74%	9	2%	-56%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12126	Verwaltungsgebäude	Neusser Str. 1	3.150		109	100%	36%	43	64%	116%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	51	3%	-44%	28	-2%	-7%	186	-5%	-18%	
12133	Verwaltungsgebäude	Obenmarspforten 21	373		0*			18	0%	-12%	0*			Anmietung seit 01.12.2016, Nutzung seit 01.02.2017
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	51.172	Erdgas	61	2%	-29%	43	3%	42%	295	18%	57%	
12130	Triangle	Ottoplatz 1	15.587		0*			0*			0*			Kein vollständiges Verbrauchsjahr
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Nah wärme	28	-48%	-71%	0*			140	-8%	-24%	Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtenanlagen, Dach und Fassadensanierung bis IV/2016
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	14.856	Fern wärme	88	12%	-17%	56	6%	88%	118	-22%	-40%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.574	Fern wärme	110	11%	5%	47	-2%	56%	214	87%	9%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fern wärme	121	-15%	52%	17	2%	-14%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
12071	Interkulturelles Haus No. 9	Riphanstr. 9	71	Fern wärme	43	-64%	-46%	9	13%	-55%	0*			Sozialraumkoordination Chorweiler. Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	Erdgas	67	43%	-16%	12	18%	-42%	238	50%	27%	
12112	Verwaltungsgebäude	Salierring 42	0		0*			10*		-48%	0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Nah wärme	170	10%	112%	18	2%	-11%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	454		87	100%	59%	4	0%	-91%	318	0%	178%	
12132	Archivräume	Steinweg 8	900		0*			7	0%	-79%	0*			
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	138	3%	62%	20	-4%	-34%	140	-15%	-25%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	537	Erdgas	542*		885%	50	2%	25%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	51	12%	-40%	19	-19%	-35%	241	7%	29%	
12127	Verwaltungsgebäude	Unter Goldschmied 6	1.147		0*			11	-15%	-46%	0*			
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	78*		-26%	29	-4%	-3%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	Heizöl	157	-11%	97%	15	2%	-27%	163	-41%	-13%	Dampfheizung ohne Regelung
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau- Str.	363		0*			0*			0*			Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	408	Sonstige	165	-7%	106%	42	2%	108%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Nah wärme	69	-12%	-34%	58	-23%	93%	213	-2%	8%	



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.064	Fern wärme	66	9%	-23%	42	5%	35%	205	16%	8%	
<b>Schule n</b>														
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	1.585	Erdgas	180	8%	71%	18	0%	77%	8	0%	-95%	Das Mietverhältnis wurde gekündigt und das Objekt steht z. Z. leer.
21151	Katharina-Henoth- Gesamtschule	Adalbertstr. 17	14.585	Erdgas	135	15%	40%	20	0%	-21%	211	62%	-2%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	73	55%	-33%	25	-10%	52%	352	74%	105%	Sanierung Fenster, Fassade und Dach der Turnhalle voraussichtlich bis I/2017
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	2.156	Fern wärme	95	4%	-21%	60	-17%	71%	127	-11%	-37%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, Instandsetzung bis III/2018
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	3.663	Erdgas	92	7%	-13%	26	0%	-3%	388	-21%	2%	
21001	Otto-Lilienthal- Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	8.428	Nah wärme	96	20%	-5%	25	8%	29%	160	-10%	-5%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013; Fassaden-und Dachsanierung Turnhalle bis 09/2016
21071	Königin-Luise- Gymnasium	Alte Wallgasse 10	8.411	Fern wärme	146	1%	55%	27	5%	108%	113	3%	-31%	Erneuerung Leuchtmittel bis Juli 2015
21004	GGS Ahlripp; Sankt- Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	3.905	Erdgas	110	-4%	18%	21	1%	69%	327	2%	98%	
21072	Ernst-Simons-RS (mit Schwimmhalle); Anna- Freud-Schule (LVR)	Alter Militärring 96	19.779	Erdgas	165	9%	59%	32	4%	92%	340	-5%	-62%	Durch eine erweiterte Hygieneanforderung für Schwimmbäder wird seit 2016 die Hygienespülung für das Beckenwasser 2-mal wöchentlich durchgeführt.
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	4.023	Erdgas	228	29%	111%	30	2%	100%	327	-16%	94%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21074	Lukas-Schule (KGS); GGS	Alzeyer Str. 12	4.723	Erdgas	117	2%	25%	22	-1%	78%	239	19%	45%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E- direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	2.130	Erdgas	97	-12%	-9%	20	-25%	41%	282	-28%	69%	
21020	GGS; FöS Sprache	Am Feldrain 10	4.022	Erdgas	157	1%	38%	21	11%	18%	196	4%	8%	
22009	Anmietung	Am Jungholz 6	389	Heizöl	333	-17%	217%	0*			0*			Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof 11	5.800	Nah wärme	42	-6%	-56%	26	6%	66%	532	29%	213%	
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	2.962	Erdgas	115	4%	6%	36	-26%	127%	537	-38%	216%	Ab 02/2016 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen
21212	Peter-Petersen- Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	117	24%	26%	22	7%	80%	1.016	132%	517%	Bis Ende August 2017 Wasserrohrbruch auf dem Schulgelände
21075	Außenstelle GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	74	4%	-30%	17	2%	70%	322	-15%	100%	Pelletkesselanlage, der Verbrauch kann nur über die Liefermengen festgestellt werden, die Zeiträume zwischen den Lieferungen sind aber größer als 12 Monate so das der Kennwert starken Schwankungen unterliegt.
21076	GGS; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	79	-48%	-15%	20	15%	60%	224	-51%	36%	Pelletheizung
21007	GGS	An St. Theresia 1	2.114	Erdgas	197	25%	87%	47	-7%	367%	113*		-30%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str.	2.903	Fern wärme	134	20%	23%	20	0%	-2%	280	-12%	-7%	Fernwärme direkt!
21077	GGS; KGS	Annastr. 63	4.105	Erdgas	153	5%	41%	10	2%	-32%	381	-42%	125%	Erneuerung Heizzentrale im Schulgebäude bis III/2016
21154	GGS	Antwerpener Str. 19	4.918	Fern wärme	117	13%	23%	15	5%	3%	185	3%	11%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
22370	Container für GES Nippes	Auf dem Ginsterberg	1.146		0			57*		468%	0*			Containererweiterung für GES Nippes
21213	FöS geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	3.604	Erdgas	149	30%	37%	29	2%	45%	387	-10%	116%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	1.838	Erdgas	158	10%	47%	36	2%	92%	506	7%	185%	
21023	KGS; GHS	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	80	18%	-13%	16	-4%	35%	851	19%	419%	
21082	GGG	Bachemer Str. 69	3.387	Fern wärme	125	7%	16%	13	-22%	-41%	863	96%	150%	Zu hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.768	Fern wärme	147	-21%	38%	14	-21%	15%	276	-30%	67%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	GGG	Balthasarstr. 87	3.038	Fern wärme	144	24%	35%	41	-2%	220%	358	-13%	116%	Regelung 07/2017 durch ED eingestellt.
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	3.030	Erdgas	129	0%	8%	34	-2%	-2%	150	0%	-25%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	3.364	Erdgas	173	21%	62%	20	6%	14%	281	95%	59%	
21253	Nikolaus-Groß-Schule; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	3.779	Erdgas	194	5%	127%	21	1%	-5%	339	19%	87%	
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	3.819	Erdgas	144	8%	32%	27	-1%	26%	544	3%	83%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.302	Erdgas	238	25%	121%	23	2%	64%	271	-18%	62%	
21024	GGG Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	2.818	Erdgas	181	9%	67%	21	3%	36%	490	52%	190%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 488	6.686	Erdgas	108	1%	15%	15	-13%	-1%	60	-30%	-71%	
21089	KGS	Berrischstr. 132-136	974		0*			0*			0*			Umbau der ehemaligen Schule in eine Kindertageseinrichtung, voraussichtliche Fertigstellung I/2018

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	14.005	Erdgas	95	-7%	-4%	21	1%	-9%	141	26%	-57%	Erweiterungsbau mit Ganztagsbereich bis voraussichtlich IV/2016;
21262	Anmietung Apostelgymnasium	Biggestr. 7	200		0*			0*			0*			Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	Erdgas	144	14%	51%	25	9%	73%	157	22%	-5%	Erneuerung Heizkessel und Regelung bis voraussichtlich IV/2017
21092	FöS emotionale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	149	24%	38%	14	0%	-30%	100	266%	-44%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	195	19%	117%	20	23%	97%	169	24%	11%	
24203	Anmietung für BK Zugweg	Bonner Wall 21	883	Fern wärme	62	10%	-22%	20	2%	-2%	293	22%	64%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	GHS; Astrid-Lindgren- GGS	Borsigstr. 13	6.107	Erdgas	165	-11%	77%	19	20%	46%	206	-6%	25%	
21994	FöS Sprache	Brehmstr. 2	3.497	Erdgas	159	38%	59%	18	-3%	30%	207	-19%	39%	Wird als Gesamtschule weitergeführt, Auslagerung der GS in die Paul-Humburg-Str., Gebäudesanierung geplant
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	2.565	Erdgas	378	5%	247%	31	-14%	59%	304	-5%	22%	
21160	Albert-Schweitzer- Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	3.014	Erdgas	136	25%	26%	26	3%	82%	322	-1%	92%	
21035	Alfred-Müller-Armack- Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	83	26%	-2%	9	-10%	-60%	282	-14%	55%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade und Lüftung der Aula
21094	KHS; KGS	Bülowstr. 88-90	7.936	Nah wärme	88	29%	-6%	20	-11%	54%	342	-30%	107%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	36.018	Fern wärme	71	-17%	-25%	37	-25%	71%	195	-23%	30%	Ab 11/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen. Energetische Fassadensanierung Sporthalle

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); KGS	Buschfeldstr. 46	6.489	Erdgas	102	2%	5%	15	-1%	-28%	202	0%	-33%	
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.072	Erdgas	79	9%	-29%	21	-27%	-50%	269	-29%	-63%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle abgeschlossen
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	6.255	Erdgas	142	-1%	54%	24	1%	79%	117	14%	-27%	
21097	Freinet-Schule (GGS); Aufbau-RS am Rhein; AbendRS - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.907	Fernwärme	122	-6%	26%	17	-28%	9%	450	-11%	181%	Unterricht bis ca. 22.00 Uhr in der ARS
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	72	0%	-27%	14	10%	23%	188	29%	21%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	6.865	Erdgas	150	17%	61%	11	-5%	-11%	109	-26%	-30%	Erneuerung der Beleuchtung voraussichtlich bis III/2016
21015	GGs	Dellbrücker Hauptstr 16-18	3.542	Erdgas	82	21%	-23%	26	17%	83%	231	14%	38%	
22015	Anmietung für WE 21015	Dellbrücker Hauptstr. 26	189		0*			3	0%	-69%	0*			Containererweiterung für Dellbrücker Hauptstr. WE 21015
21016	Heinrich-Schieffer-HS; RS	Dellbrücker Mauspfad 198	449		0*			8	-34%	-16%	0*			PPP; neue WE 23016; verbleibende Fläche ist ein Bunker, der weiterhin zur 21016 gehört
23016	Heinrich-Schieffer-Hauptschule; RS	Dellbrücker Mauspfad 198-200	8.700	Erdgas	124	12%	32%	19	-7%	47%	173	36%	9%	Wasserrohrbruch im Juni 2016
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	114	1%	5%	28	0%	79%	356	62%	110%	
21269	Außenstelle Ildefons-Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	Sonstige	83	14%	-21%	17	2%	69%	0*			Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.561	Heizöl	163	29%	61%	17	8%	-20%	133	2%	-47%	
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS ; FöS LE	Edisonstr. /Zehnthofstr.	8.638	Erdgas	103	18%	7%	17	0%	0%	161	-14%	-31%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21099	Nicolaus-August-Otto-BK 18; Werner-von-Siemens-BK 19; Hans-Böckler-BK 17; BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.208	Fernwärme	117	30%	37%	19	-27%	-11%	86	15%	-54%	Ersatzbau mit mechanischer Zwangslüftung wg. Luftschadstoffen. FW-Zähler 49016361
21100	GGG; KGS	Erlenweg 16	4.493	Erdgas	206	8%	77%	40	3%	76%	833	4%	-48%	Schulschwimmbad, BHKW, in 2017 mit deutlich höheren Betriebszeiten dadurch höherer Gasverbrauch
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	88	-5%	-18%	20	2%	53%	226	-11%	37%	
21174	Joseph-DuMont-Berufskolleg 2	Escher Str. 217	8.957	Erdgas	103	28%	14%	40	3%	67%	292	13%	58%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Drei-Königs-Gymnasium
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	9.970	Erdgas	97	-2%	0%	22	-7%	40%	355	-45%	111%	Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 10/2015
21021	Berufskolleg 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fernwärme	89	20%	9%	15	-6%	-28%	130	-15%	-28%	
21022	GGG Europaring	Europaring 51-53	2.356	Fernwärme	175	33%	62%	33	29%	118%	403	32%	149%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	81	7%	-12%	12	2%	1%	246	14%	60%	Erweiterung für den Ganzttag bis voraussichtlich II/2018
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.393	Erdgas	132	1%	18%	26	13%	18%	440	-8%	144%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	6.725	Erdgas	188	0%	103%	15	7%	18%	340	-17%	116%	07/2018: Heizungsanlage defekt, Wassernachspeisung läuft permanent, 7 m³/d Durchfluss
21038	Montessori-Grundschule; Gesamtschule Mülheim	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	59	2%	-37%	20	10%	48%	152	3%	-9%	
22187	Hilde-Domin-Schule	Florentine-Eichler-Str. 1	1.546	Fernwärme	53	21%	-49%	17	40%	11%	87	-6%	-46%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21241	KGS	Forststr. 20	1.576	Erdgas	293	3%	168%	25	-59%	47%	994	29%	476%	Wasserrohrbruch in 2017. Inbetriebnahme nach Generalsanierung 8/2018. Gebäude der Feuerwehr wird mitversorgt. WMZ vorhanden.
21104	Konrad-Adenauer- Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	5.079	Fern wärme	212	29%	97%	16	-2%	0%	226	175%	13%	
21105	GGG; Hans-Christian- Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	4.477	Erdgas	131	-3%	41%	22	2%	72%	329	-10%	100%	
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	2.881	Erdgas	188	1%	75%	24	-3%	68%	276	-4%	65%	
21107	Heinrich-Mann- Gymnasium	Fühlinger Weg 4	16.754	Erdgas	132	7%	38%	36	10%	141%	302	17%	55%	Neubau Ganztageserweiterung mit Kunst- und Klassenräumen voraussichtlich bis IV/2017
21108	Anna-Langohr-GGS	Fühlinger Weg 7	0		0*			0*			0*			Neubau der Anna-Langohr-GGS; Baubeginn II/2017
21226	Elly-Heuss-Knapp-RS 2; RS 1	Fürstenbergstr. 26	8.338	Erdgas	125	15%	34%	26	12%	89%	120	-26%	-38%	
21026	KGS	Fußfallstr. 55	3.619	Erdgas	183	6%	71%	18	-4%	29%	332	-15%	99%	Anfang Oktober 2015 neue Kesselanlage, Regelung nicht angeschlossen. 10/2017 durch EM eingestellt.
21109	Otfried-Preußler-Schule; GGG; Kita	Garthestr. 20-24	7.537	Fern wärme	93	-3%	-7%	19	-16%	-16%	254	0%	-20%	
21110	GGG	Geilenkircher Str. 52	5.745	Erdgas	117	-19%	32%	19	-16%	64%	306	18%	94%	
23111	Mathilde-von-Mevissen- Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	70	21%	-34%	18	1%	43%	409	8%	148%	
21027	Gymnasium	Genovevastr. 58-62	6.954	Erdgas	126	48%	34%	28	8%	116%	244	14%	49%	Erweiterungsbau voraussichtliche Fertigstellung III/2018

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fern wärme	103	15%	11%	12	2%	-5%	551	-79%	240%	Wasser um den Verbrauch für Baustelle Historisches Archiv korrigiert. 2016: Massiver Wasserrohrbruch. TH wird im Rahmen des Schulneubaus in 2019 abgerissen, eine Ersatz-TH an der Follerstr. Wurde bereits in 12/2017 in Betrieb genommen
21113	Außenstelle FöS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.095	Fern wärme	233	8%	116%	14	2%	-3%	224	79%	35%	Sanierung Heizungsanlage voraussichtlich bis I/2017
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle BK 11 Ulrepforte; Nebenstelle Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	7.279	Fern wärme	204	0%	108%	41	-11%	150%	168	-15%	0%	
21115	GGG; GHS	Gereonswall 57	1.864		0*			53	0%	251%	389	0%	140%	Bildungslandschaft Altstadt Nord, Kindertagesstätte Neubau, Grundschule Generalsanierung, RS und Selbstlernzentrum Neubau voraussichtlich bis II/2018
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.104	Erdgas	150	50%	37%	18	-15%	-36%	407	33%	-15%	Dampfheizung ohne Regelung
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 7	1.090	Erdgas	146	15%	35%	34	4%	43%	400	24%	-6%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	1.764	Erdgas	100	20%	-10%	25	2%	36%	187	23%	7%	
21028	GGG; KGS	Gotenring 5	5.068	Fern wärme	75	0%	-19%	19	-3%	51%	145	3%	-12%	Energetische Sanierung Hauptgebäude, TH und WC 07/2010 bis 04/2016
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.383	Nah wärme	121	4%	28%	22	-3%	59%	150	44%	-9%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	5.633	Erdgas	101	1%	7%	19	12%	15%	133	15%	-42%	Erweiterungsgebäude für Mensa und Betreuungsräume, Fachräume, Bibliothek und Lehrerzimmer voraussichtlich bis III/2017
21119	KHS	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fern wärme	181	8%	90%	14	1%	0%	71	-73%	-57%	Dachsanierung bis Turnhalle bis 03/2016
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	65	6%	-40%	32	2%	87%	163	-45%	-5%	
21029	GHS	Hachenburger Str. 11	4.339	Erdgas	124	-18%	47%	12	-4%	-1%	90	-38%	-29%	Heizungserneuerung voraussichtliche Fertigstellung I/2017
21121	GGs	Halfengasse 25	2.231	Erdgas	193	28%	76%	35	2%	102%	694	-37%	303%	Unterbringung von Flüchtlingen seit 02/2016
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fern wärme	123*		37%	1	-55%	-88%	8	-85%	-95%	Auslagerung in die Gereonsmühlengasse als Teil der Bildungslandschaft Nord.
21218	Albert-Schweitzer- Realschule; Heinrich- Heine-Gymnasium; (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	23.645	Erdgas	108	-26%	12%	21	-9%	19%	191	-34%	-23%	
21030	Berufskolleg 10 Köln- Porz	Hauptstr. 426-428	5.677	Erdgas	180	7%	125%	20	4%	-1%	191	13%	7%	
21031	GGs	Hauptstr. 432	3.060	Heizöl	338	-27%	216%	13	-25%	-6%	211	-21%	27%	Machbarkeitsstudie für Neubau in Planung
21993	Wilhelm-Busch- Realschule; Lessing- Gymnasium; Johann- Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	28.124	Erdgas	105	0%	11%	30	-24%	114%	201	-60%	9%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; Belegung mit Flüchtlingen seit 11/2015; Sanierung Dach und Toiletten voraussichtlich bis IV/2016
21123	Richard-Riemerschmid- Berufskolleg 15	Heinrichstr. 51	8.367	Fern wärme	130	17%	50%	17	13%	-23%	165	36%	-10%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	6.660	Fernwärme	129	19%	36%	19	1%	34%	102	0%	-36%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a /Ha	479	Erdgas	66	33%	-45%	19	2%	-74%	403	-13%	-72%	gehört zur WE 21121, falsche Zählerzuordnung in 2016
21032	GGs	Heßhofstr. 45	5.560	Erdgas	181	7%	94%	22	-12%	74%	289	9%	75%	Heizungserneuerung 01/2017 fertiggestellt
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.152	Erdgas	110	-36%	0%	26	-31%	48%	288	-4%	66%	
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4 - 6	831	Heizöl	148*		41%	8	-36%	-17%	0*			Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	GGs	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	170	3%	35%	31	-1%	15%	615	14%	-71%	Schulschwimmbad, Fassadensanierung ab 2017
21052	André-Thomkins-Schule; FöS Lernen	Holweider Str. 2	3.537	Erdgas	3*		-98%	2	0%	-90%	123	0%	-30%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad; Schule seit 2015 geschlossen.
21180	GHS	Holzheimer Weg 34	3.689	Heizstrom	15*		-93%	9*		-45%	70*		-57%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant; Reservefläche Kita, Vermietung an Filmteams, seit 04/2015 562-Container, seit 03/2016 Fahrradwerkstatt NETZwerk Flüchtlingshilfe Worringen; Kosten und Verbrauch werden hier nicht berücksichtigt.
21221	Johannesschule	Honschaftsstr. 312	4.466	Erdgas	134	23%	42%	26	22%	96%	273	8%	64%	
21036	KGS	Horststr. 1	3.868	Erdgas	101	2%	-7%	22	8%	13%	374	15%	30%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	14.564	Erdgas	149	-6%	53%	25	-16%	29%	282	-52%	15%	Ab 09/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.209	Fernwärme	232	40%	182%	14	-4%	-32%	123	12%	-31%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	2.780	Heizöl	94	26%	-11%	27	22%	173%	22	9%	-86%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Humboldtstr. 81	12.737	Erdgas	101	41%	7%	23	25%	40%	133	17%	-43%	
21054	RS im Hasental	Im Hasental 41	10.316	Fern wärme	148	6%	58%	13	2%	6%	139	0%	-10%	Dachinstandsetzung und Toilettensanierung Fertigstellung I/2017
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.913	Erdgas	173	13%	60%	33	2%	125%	864	-16%	414%	Ab 01/2016 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen.
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	530	Erdgas	233	-7%	94%	18	0%	-50%	25	-43%	-88%	
21039	Willy-Brandt- Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	Erdgas	150	4%	59%	38	15%	68%	173	-5%	14%	geplanter Abriss 31.08.2017
21223	GGs	Irisweg 2	3.321	Erdgas	32	9%	-71%	30	2%	91%	35	87%	-82%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	743	Erdgas	172	3%	114%	15	19%	-27%	231	-14%	24%	
21040	Köln-Kolleg; FöS Sprache	Judenkirchhofsweg 6	10.082	Fern wärme	96	23%	-9%	26	-9%	17%	262	-7%	40%	Erneuerung der Beleuchtungsanlage, voraussichtliche Fertigstellung III. Quartal 2017
21224	Kaiserin-Theophanu- Gymnasium	Kantstr. 3	8.524	Erdgas	175	22%	94%	19	-15%	37%	453	-3%	185%	Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle, voraussichtliche Fertigstellung 2020. Ab 12/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen. Container mit E- Heizung? Verbrauch Heizung 2016 nicht korrekt, tatsächlicher Kennwert 144 kWh/m²a.
21234	GGs; KGS	Kapitelstr. 24-26	5.477	Erdgas	204	43%	102%	22	1%	59%	437	39%	157%	2017: Regelung defekt, defekte Gasleitung zum Holzcontainer, erst nach Abriss 2018 entdeckt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.942	Fern wärme	157	-3%	64%	60	-9%	310%	919	30%	471%	Ab 02/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen. 2017: Turnhalle versorgt Flüchtlingsunterkunft Wasser. 2018: Fehlender Druckminderer, dadurch Auslösung der Druckwächter WW-Bereiter in der Unterkunft. Verbrauch ca. 20 m³/d. Schaden wurde am 25.09.2018 behoben
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.319	Fern wärme	91	0%	-6%	17	-3%	-4%	235	-2%	-8%	
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	6.401	Fern wärme	157	-66%	96%	21	-17%	5%	137	-53%	-23%	Fassadensanierung von 07/2016 bis 04/2017. 2015 Heizung: Verbrauch zu niedrig geschätzt und 2016 korrigiert.
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	12.963	Fern wärme	298	23%	146%	86	0%	219%	819	4%	-48%	Neubau Schule mit Kammermusiksaal voraussichtlich bis III/2018, Schwimmbad vorhanden
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	Erdgas	90	11%	-8%	24	-17%	88%	150	1%	-9%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.167	Erdgas	117	18%	24%	13	-21%	-8%	80	-57%	-52%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	4.596	Erdgas	81	15%	-15%	22	-2%	53%	283	15%	68%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65	2.992	Erdgas	384	13%	266%	18	9%	77%	243	-17%	63%	Abriss der TH, Mensa, Aula und Klassencontainer 08/2016, Unterricht findet in Containern auf dem Schulgelände statt.
21131	Kolkrabenschule (FöS LE/GG)	Kolkrabenweg 8-10	8.154	Heizöl	195	-12%	81%	25	-38%	33%	177	-77%	0%	Belegung mit Flüchtlingen seit 09/2015
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	3.566	Erdgas	72	10%	-32%	15	-36%	28%	322	-9%	96%	Verbrauch des eigenerzeugten Stromes wird erst seit 2016 berücksichtigt.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21042	GGS	Konrad-Adenauer-Str. 20	3.508	Erdgas	195	-25%	28%	42	-33%	23%	722	-23%	-76%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGS; FöS Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.481	Erdgas	165	2%	51%	25	0%	42%	468	-41%	120%	
21997	Nordpark-Schule, FöS Lernen	Kretzerstr. 5	3.476	Erdgas	169	7%	53%	7	-33%	-63%	163	11%	-12%	
21134	Johannes-Gutenberg- Realschule	Kuckucksweg 4	5.535	Erdgas	125	5%	28%	20	11%	25%	325	-9%	101%	
21264	KGS	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	41	8%	-56%	21	3%	61%	178	15%	7%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	2.206	Erdgas	184	5%	59%	16	17%	-4%	106	-33%	-42%	
21044	KGS	Langemaß 21	3.068	Erdgas	200	6%	85%	28	-14%	93%	271	-35%	61%	Heizung ungeregelt
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); KGS	Lebensbaumweg 51	4.768	Fern wärme	144	12%	57%	29	2%	151%	377	-10%	131%	
21045	GGS	Leuchterstr. 25	2.889	Erdgas	114	-2%	-6%	19	-9%	15%	234	-16%	9%	
21137	Hildegard-von-Bingen- Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	8.140	Erdgas	188	7%	97%	21	7%	42%	178	27%	7%	
21138	Wilh.-Leyendecker- Schule, FöS Lernen	Leyendecker Str. 20- 24	2.893	Erdgas	56	-18%	-48%	33	0%	89%	640	246%	263%	2017: defekte Druckspüler in WC- Anlage bis 06/2018
21139	GGS; Vincenz-Statz- Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.746	Erdgas	89	3%	-9%	19	2%	30%	344	-28%	55%	
21140	KGS; Johann-Christoph- Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.271	Fern wärme	190	-2%	78%	15	2%	18%	340	-9%	105%	Wasserrohrbruch im 02/2018
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	6.882	Fern wärme	107	7%	26%	19	-16%	-10%	11	-95%	-94%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle BK 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	2.482	Erdgas	304	16%	185%	36	2%	184%	551	14%	233%	Mensaneubau in Planung, Dampfheizung
21238	GGS Kindertagesstätte	Lohmarer Str. 11	3.548	Erdgas	138	-23%	29%	13	-20%	-2%	209	-3%	25%	
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.090	Erdgas	126	-8%	17%	20	2%	44%	284	-12%	70%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	1.734	Erdgas	184	0%	69%	21	2%	20%	471	7%	174%	
21145	GGs	Loreleystr. 3-5	4.403	Fern wärme	140	11%	51%	10	5%	-25%	332	-11%	101%	
23227	GGs	Lustheider Str. 43	4.227	Erdgas	93	30%	1%	25	-1%	111%	326	48%	99%	
21046	KGS; FöS des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	Erdgas	89	15%	-16%	14	0%	44%	167	6%	4%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt- Schule (EGS)	Mainstr. 75	6.523	Nah wärme	186	1%	87%	32	-16%	82%	679	-35%	292%	BHKW mit Pufferspeicher
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	3.157	Fern wärme	185	5%	73%	36	0%	160%	377	0%	126%	
21150	FöS Sprache	Marienplatz 2	1.823	Fern wärme	157	-4%	50%	11	-19%	-29%	194	-15%	12%	
21065	FöS Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.345	Erdgas	288	8%	167%	24	-7%	13%	226	-5%	-10%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmegeklämt, Baracke im schlechten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer- Schule (GGs)	Martinusstr. 28	5.360	Erdgas	135	13%	39%	16	-3%	17%	469	25%	173%	
21152	Außenstelle des Joseph- DuMont-Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50-52	2.461	Heizöl	184	-49%	121%	22	2%	3%	501	-47%	177%	
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	2.326	Erdgas	212	20%	96%	31	0%	105%	959	188%	468%	
21068	Heinrich-Böll- Gesamtschule	Merianstr. 11	25.938	Fern wärme	118	13%	26%	53	-2%	138%	160	-58%	6%	
23188	GGs	Merianstr-7-9	7.323	Fern wärme	107	15%	13%	26	9%	85%	182	25%	9%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt
21155	Erich-Gutenberg- Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	14.886	Erdgas	117	-3%	36%	22	-18%	-5%	186	-72%	-3%	Ab 08/2015 Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen
21156	GHS	Mommensenstr. 5-11	5.574	Fern wärme	36	-29%	-58%	17	1%	51%	342	10%	137%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21047	Eduard-Mörrike-Schule (FöSE)	Mörrikeweg 2-6	4.574	Erdgas	140	11%	31%	8	-7%	-55%	1.995	507%	1028%	2018:Defektes Absperrventil, Wasser läuft direkt in den Kanal
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.008	Erdgas	180	2%	64%	31	-39%	8%	443	-4%	-17%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	7.979	Nahwärme	112	25%	9%	22	-31%	49%	171	-11%	-17%	CELSIUS-Projekt
21078	GGS	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	77	7%	-21%	17	-34%	31%	118	-66%	-29%	
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	97	-11%	3%	20	-9%	47%	174	-71%	5%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	97	18%	3%	22	-1%	68%	228	44%	37%	Wärmepumpenheizung
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	4.215	Heizöl	141	58%	50%	20	-6%	53%	260	40%	56%	
21986	Nebenstelle Hans-Böckler-BK 17	Neuhöffer Str. 12	2.775	Fernwärme	262	39%	200%	12	1%	-47%	327	-53%	79%	
21158	RS	Neusser Str. 421	11.214	Erdgas	111	-28%	0%	23	34%	14%	50	-82%	-71%	Kleingartenanlage Nippeser Tälichen wird mit Wasser versorgt.
21159	GGS	Neusser Str. 605	4.247	Erdgas	91	13%	-3%	24	0%	90%	937	15%	466%	
21079	GGS; Außenstelle HS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	2.802	Erdgas	159	-5%	47%	32	6%	126%	907	-73%	441%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	13.176	Nahwärme	95	15%	3%	23	3%	3%	191	-10%	3%	CELSIUS-Projekt
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.122	Nahwärme	97	15%	-2%	16	10%	-29%	221	-15%	-29%	CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	21.124	Fernwärme	121	-1%	24%	17	-3%	0%	206	40%	-5%	
21191	GHS	Nürnberger Str. 10	7.823	Erdgas Holz	278	27%	145%	40	15%	86%	1.278	1%	-6%	
21164	GGS; FöS Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-256	4.080	Erdgas	177	3%	89%	21	0%	65%	239	-6%	44%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.984	Erdgas	94	6%	-12%	20	-6%	41%	204	-28%	22%	
21166	KGS	Osterather Str. 13	2.896	Erdgas	215	9%	99%	13	-7%	-11%	224	-29%	33%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	33.801	Nahwärme	137	24%	28%	27	-22%	70%	118	-62%	-32%	Seit 2009 fehlerhafte Abrechnung von RE, 4. Zähler wird erst seit 2017 abgerechnet. Wasserverbrauch 2018: Diverse kleinere Leckagen, Austausch komplette Sprinkleranlage etc.
21266	GGs	Ottostr. 76	3.958	Holz	112	-32%	4%	28	4%	92%	547	140%	225%	2016: Wg. eines falsch ausgeführten Pelletbehälters umfangreiche Umbauarbeiten. Dafür musste der Behälter mehrfach entleert und neu gefüllt werden. Verbrauch ist dadurch immens gestiegen und entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf.
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	11.861	Erdgas	148	27%	56%	25	21%	58%	202	62%	-9%	Neubau Klassen und TH bis voraussichtlich I/2018
21168	KGS; KHS	Overbeckstr. 71-73	4.138	Erdgas	170*		60%	3	-57%	-72%	390	-11%	136%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium, Förderunterricht, Turnhallennutzung
21169	KGS	Palmstr. 1	1.099	Erdgas	142	22%	36%	16	2%	57%	902	1806%	460%	Außenstelle Königin-Luise Gymnasium; defekte Toilettenspülung in den Sommerferien 2017
21170	GHS	Paul-Humburg-Str. 13	6.221	Erdgas	125	-6%	31%	14	-14%	-18%	235	26%	-1%	Wasser und Strom für Paul-Humburg-Str. 13a WE 22370 werden über PSP abgerechnet
21171	Nebenstelle BK 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	207	16%	141%	13	4%	-40%	275	-10%	51%	2017: Wasserrohrbruch vermutlich seit 2016, 17 m³/d



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	241	29%	122%	33	22%	104%	348	2%	104%	Deckensanierung TH bis 2018. Heizungsregelung läuft seit 2017 im Handbetrieb
21081	GGS Käthe-Kollwitz-RS	Petersenstr. 7	10.465	Erdgas	72	-7%	-24%	25	-5%	53%	190	5%	-6%	
21989	GGS	Pfälzer Str. 30-34	3.461	Fern wärme	253	33%	135%	20	-1%	19%	665	0%	174%	Gebäudehülle nicht wärmegeklämt, Alte Fenster, Regelung defekt, sanierungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	Erdgas	105	14%	0%	16	4%	63%	197	-18%	22%	
21087	GGS	Poller Hauptstr. 61-65	3.664	Erdgas	64	-11%	-40%	17	5%	19%	151	-28%	-10%	
24008	OGTS für WE 21087	Poller Hauptstr. 61	195	Erdgas	0*									Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
21098	Gesamtschule Zollstock / Europaschule	Raderthalgürtel 3	26.517	Erdgas	122	-6%	26%	25	-10%	5%	137	-7%	-25%	Solar & Spar Projekt
21175	FöS Geistige Entwicklung	Redwitzstr. 80	5.658	Erdgas	106	-33%	-1%	10	-36%	-49%	232	-44%	2%	
21240	Gesamtschule Mülheim	Rendsburger Platz 1	6.550	Holz	76	-29%	-20%	20	27%	40%	397	28%	147%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	3.920	Erdgas	145	11%	35%	20	141%	54%	177	-9%	11%	
21992	Außenstelle Berufskolleg 7; GGS	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Nah wärme	197	8%	111%	15	16%	16%	351	13%	112%	Massiver Wasserrohrbruch am 09/09/2018, mit Einsatz der Feuerwehr
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fern wärme	37	12%	-57%	24	-1%	12%	566	-15%	212%	
23178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	105	0%	-4%	22	2%	14%	391	-13%	-68%	
21179	GGS	Riphahnstr. 40a	5.024	Fern wärme	73	16%	-34%	12	8%	-62%	559	121%	3%	Inbetriebnahme neues Schulgebäude März 2015
21239	Montessori-Gymnasium	Rochusstr. 145-147	11.538	Erdgas	145	-6%	54%	47	-3%	249%	306	34%	86%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21181	Lindweiler Hof, FöS ESE	Rochusstr. 80	4.128	Erdgas	197	2%	39%	37	11%	13%	667	26%	-72%	Schulschwimmbad
21201	FöS Lernen; GGS	Rosenzweigweg 3-5	5.360	Erdgas	174	-8%	87%	31	130%	144%	443	-8%	168%	
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	10.080	Fern wärme	109	15%	16%	26	2%	85%	154	69%	-16%	
21057	GGS	Schmittgasse 66	2.502	Erdgas	218	-13%	102%	35	-1%	139%	791	504%	370%	2018:Wasserrohrbruch
21208	Erich-Ohser-Schule (GGS); Konrad- Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	2.971	Erdgas Holz	105	-68%	-2%	22	-5%	63%	656	-42%	294%	Heizungsregelung und Warmwasserbereitung erneuern voraussichtlich bis II/2017
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.639	Erdgas	95	6%	-1%	19	-4%	30%	63	-40%	-62%	Wasserrohrbruch in 2018, behoben im Juni 2018.
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	1.813	Erdgas	117	19%	10%	19	-5%	43%	498	3%	201%	
21058	GGS	Schulstr. 23	2.379	Heizöl	148	-28%	36%	17	-13%	8%	233	-14%	37%	
21186	Friedrich-Wilhelm- Gymnasium	Severinstr. 241	11.073	Fern wärme	112	12%	17%	22	7%	52%	329	67%	98%	Defekte Nachtabsenkung
21187	Theo-Burauen- Realschule	Severinswall 40/40a	4.138	Fern wärme	130	-28%	21%	15	2%	5%	167	-62%	6%	Abriss und Neubau bis 2022
24133	OGS Steinberger Str.	Siebachstr. 85	300		0*			0*			0*			Betriebskostenpauschale
21990	GGS; FöS Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	119	-58%	21%	23	-17%	37%	598	-29%	248%	Schule versorgt externe Kita mit Wärme
21189	GGS	Spörkelhof 7	2.409	Heizöl	117	-6%	9%	13	2%	0%	105	-31%	-37%	
21127	Pestalozzi-Schule (FSGG)	Sportplatzstr. 82	5.044	Erdgas	208	-14%	76%	24	-10%	8%	501	-23%	-48%	
21190	Außenstelle Montessori- Grundschule	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	107	23%	2%	15	2%	54%	209	5%	30%	
21133	GGS	Steinberger Str. 40	4.246	Erdgas	161	30%	74%	19	2%	59%	330	-1%	100%	
21192	GGS	Stenzelbergstr. 3-7	3.062	Erdgas	156	7%	45%	21	-1%	49%	433	21%	158%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21229	Finkenberg-Schule, FöS Lernen	Stresemannstr. 15	4.454	Erdgas	84	47%	-22%	8	-27%	-56%	149	49%	-16%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallenbetrieb 710 m²
21059	Lise-Meitner-Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	15.560	Erdgas	152	-2%	56%	47	10%	98%	289	-41%	84%	
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	3.956	Erdgas	169	28%	57%	19	-9%	17%	241	8%	16%	
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	28.559	Erdgas	35	-24%	-63%	21	-5%	-9%	114	-18%	-38%	08/2017: 3 zusätzliche Container für 5 Jahre. 2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.261	Erdgas	117	-32%	-11%	25	-13%	8%	146	-41%	-37%	BHKW und Wärmepumpe
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	44	4%	-58%	5	48%	-66%	232	883%	44%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21998	KGS	Thurner Str. 23	2.808	Erdgas	141	15%	26%	21	6%	-34%	165	-7%	-67%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	Fernwärme	156*		66%	19	4%	38%	135	0%	-18%	Defekter FW-Zähler
21062	FöS Lernen	Thymianweg 1a	6.246	Erdgas	68	0%	-37%	18	31%	7%	160	-1%	-9%	Eigenverbrauch des PV-Stromes berücksichtigt.
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	5.184	Erdgas	73	-41%	-37%	19	-9%	-7%	14	-14%	-99%	Schwimmbadsanierung voraussichtliche Fertigstellung IV/2017
21118	Max-Ernst-Gesamtschule; GGS Kunterbunt	Tollerstr 16; Görlinger Zentrum 45	21.126	Fernwärme	109	16%	12%	21	3%	-7%	548	0%	182%	
21195	KGS	Trierer Str. 8	2.994	Fernwärme	98	-12%	-9%	13	2%	-10%	311	12%	85%	
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fernwärme	158	-35%	89%	23	-9%	11%	161	67%	-23%	Generalsanierung bis 2022.
21064	KGS Dellbrück	Urnenstr. 7	2.444	Erdgas	81	17%	-24%	15	16%	12%	455	20%	173%	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	803	Erdgas	149	8%	87%	11	47%	-45%	4.359	648%	2337%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21066	Der kleine Prinz, FöS ESE	Vietorstr. 38	1.645	Erdgas	73	-57%	-30%	2	-80%	-85%	14	-94%	-92%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	13.251	Erdgas	145	2%	23%	23	-27%	35%	170	-67%	-5%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle. Belegung mit Flüchtlingen seit 10/2015
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	186	13%	77%	11	2%	-25%	326	-22%	101%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGG; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	3.549	Erdgas	155	2%	43%	18	2%	15%	419	-24%	147%	
21210	KGS	Volberger Weg 17	3.460	Erdgas	130	-6%	16%	23	88%	-31%	256	-3%	-53%	BHKW
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	5.409	Fern wärme	141	-4%	46%	10	-32%	-33%	204	-35%	25%	
21230	GGG; GHS	Von-Bodelschwingh-Str.	7.086	Erdgas	94	16%	0%	11	9%	-27%	109	-14%	-44%	
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	53	-12%	-51%	21	4%	3%	1.600	-17%	430%	2017: defekte Toilettenspülung
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72	14.607	Erdgas	131	2%	54%	32	1%	44%	253	-22%	39%	Hoher Stromkennwert: Container mit Elektroheizung insgesamt 48 kW Anschlussleistung
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.409	Erdgas	140	-2%	31%	14	-25%	3%	21	-88%	-87%	in 2017: Erneuerung TH-Dach
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	2.761	Erdgas	138	12%	32%	21	-4%	111%	610	28%	279%	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule (Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	7.680	Erdgas	46	-47%	-49%	61	-20%	11%	425	-52%	113%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
21202	KGS (PPP)	Wilhelm-Schreiber-Str. 56	4.365	Erdgas	223	12%	139%	8	-54%	-37%	179	-3%	8%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmedämmt.
24199	Auslagerung Volkhovener Weg	Willmuther Weg	0		0*			0*			0*			Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52; Abrechnung über WE 21199
21203	Berufskolleg 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	9.216	Fernwärme	117	35%	43%	21	3%	1%	191	-9%	6%	
21069	GHS	Wuppertaler Str. 19	6.372	Erdgas	116	13%	11%	9	-26%	-45%	87	23%	-48%	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	Fernwärme	106	10%	-1%	10	2%	-23%	238	55%	44%	
21205	FöS ESE	Zülpicher Str. 194	2.922	Erdgas	204	21%	94%	17	2%	16%	157	5%	-9%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Zum Hedelsberg 13	3.156	Erdgas	105	-5%	-3%	29	6%	76%	355	36%	108%	
21207	GGS	Zwirnerstr. 15-17	3.538	Fernwärme	178	32%	65%	13	2%	-19%	454	79%	167%	
	<b>Kindertagesstätte</b>				#NV									
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	380	Erdgas	96	19%	-13%	32	2%	60%	805	12%	52%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	811	Fernwärme	79*		-28%	24	2%	21%	471*		-11%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fernwärme	105	-1%	-5%	28	2%	40%	2.029	76%	283%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	837	Erdgas	147	-9%	34%	31	-7%	55%	538	-16%	1%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	789	Erdgas	120	-2%	9%	31	-5%	54%	541	-10%	2%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	673	Erdgas	102*		-8%	23	3%	17%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	813	Sonstige	93*		-15%	37	1%	86%	418*		-21%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	857	Flüssiggas	67	25%	-39%	34	2%	68%	787	0%	49%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	Heizöl	154	-7%	40%	15	2%	-25%	475	16%	-10%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	280	Erdgas	241	11%	119%	28	2%	42%	686	10%	29%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	367	Erdgas	213	-24%	94%	18	-22%	-10%	426	-16%	-20%	
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	548	Erdgas	83	23%	-25%	25	-14%	25%	482	15%	-9%	Abmietung zu 31.08.2018
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	1.075	Erdgas	125	5%	14%	14	2%	-29%	360	-2%	-32%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	65	7%	-41%	32	2%	61%	668	0%	26%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher	1.062	Erdgas	163	-3%	49%	27	0%	35%	740	649%	40%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	340		0*			0*			0*			Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	460	Heizstrom	136	5%	23%	30	2%	48%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fernwärme	71	9%	-35%	26	-9%	30%	810	3%	53%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	481	Erdgas	147	1%	33%	48	6%	138%	887	0%	67%	
32994	Kindertagesstätte	Auerstr. 28 (Lis-Böhle-Park)	386		0*			197	0%	884%	0*			Anmietung Containeranlage für Auslagerung Kita Merheimer Platz 20 ab 15.07.2015
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	667	Erdgas	104	33%	-6%	31	9%	54%	515	-2%	-3%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	Erdgas	199	-21%	80%	41	1%	104%	641	-11%	21%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.258	Erdgas	38	-4%	-66%	23	-8%	17%	328	-2%	-38%	
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	1.017	Erdgas	113	-3%	3%	33	-4%	66%	651	5%	23%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725	Sonstige	62*		-44%	8	1685%	-58%	135	-16%	-74%	Seit Mitte 2015 geschlossen; Auslagerung der Kita in den Kirchenhofweg 9, WE 31108
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	733	Erdgas	191	8%	74%	35	-1%	74%	591	-3%	12%	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	Heizöl	40	-32%	-63%	31	7%	57%	409	-3%	-23%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	825	Erdgas	110	-20%	0%	23	10%	17%	330	-17%	-38%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	533	Erdgas	148	15%	35%	27	0%	33%	826	33%	56%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	383	Erdgas	105*		-4%	27	2%	33%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	554	Erdgas	85*		-23%	25	2%	26%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	287	Erdgas	553*		402%	35	2%	73%	1236*		133%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	400	Erdgas	116*		5%	30	2%	50%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	700	Erdgas	96	6%	-13%	24	2%	19%	688	14%	30%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	69	-23%	-37%	21	-17%	6%	555	-17%	5%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	978	Nah wärme	91	13%	-17%	27	2%	34%	593	-6%	12%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	695	Nah wärme	103	144%	-6%	29	-15%	47%	1.325	20%	150%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	282	Nah wärme	137	16%	24%	46	-6%	129%	229*		-57%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	659	Erdgas	126	13%	15%	25	2%	25%	689	9%	30%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	955	Erdgas	80	11%	-27%	25	2%	25%	724	11%	37%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	186	3%	69%	40	2%	98%	619	-4%	17%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.339	Sonstige	76	-30%	-31%	34	17%	69%	590	67%	11%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	45	11%	-59%	37	8%	84%	517	0%	-2%	
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	781	Erdgas	99	11%	-10%	17	2%	-16%	6.360	637%	1101%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	648	Erdgas	203	-2%	84%	50	-7%	151%	692	-42%	31%	Analyse 261/43
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.371	Heiz strom	40	-23%	-64%	17	0%	-17%	371	24%	-30%	
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	567	Fern wärme	122*		11%	37	7%	86%	595*		12%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fern wärme	59*		-46%	29	16%	46%	599*		13%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	786	Erdgas	143	18%	30%	27	-12%	34%	410	-1%	-23%	
32023	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 1	886	Erdgas	99	13%	-10%	28	2%	41%	554	4%	5%	
31301	Kindertagesstätte	Düsternichstr. 3	826	Erdgas	148	23%	35%	15	2%	-24%	779	40%	47%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.029	Erdgas	68	2%	-38%	28	3%	41%	728	83%	37%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	895	Fern wärme	81*		-27%	38	2%	90%	1005*		90%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	697	Erdgas	101	3%	-8%	33	-2%	64%	653	2%	23%	
32127	Kindertagesstätte	Eise-Lang-Str.	534	Nah wärme	117	-1%	6%	32	2%	62%	479	-35%	-10%	
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	783	Erdgas	87	-13%	-21%	40	194%	101%	484	-44%	-9%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	89	-20%	-19%	16	1%	-19%	266	-1%	-50%	Teilleerstand (275 m²) seit 01.10.2014
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fern wärme	170	26%	55%	42	14%	108%	1.046	29%	97%	Neubau der Kita seit 01.08.2018 in Betrieb
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	739	Erdgas	32	9%	-71%	33	-4%	66%	550	-4%	4%	Flächenkorrektur durch CAD- Aufmaß
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	688	Erdgas	135	-20%	22%	42	10%	110%	792	-54%	50%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606		0*			0*			609	0%	15%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.241	Erdgas	74	-24%	-33%	19	-28%	-4%	473	-29%	-11%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.089	Nah wärme	104	20%	-5%	21	2%	6%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	500	Erdgas	174*		58%	21	1%	5%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	330	Erdgas	331	30%	201%	36	33%	79%	718	3%	36%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	413	Fern wärme	288*		162%	25	2%	24%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str. 63	1.032	Fern wärme	45*		-59%	0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	679	Erdgas	275	0%	150%	33	-10%	66%	411	8%	-22%	
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblentz- Str	667	Sonstige	353*		221%	32	-3%	60%	90	2%	-83%	NKA liegt noch nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	490	Erdgas	122*		11%	27	2%	34%	591*		11%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32044	Kindertagesstätte	Genovevastr. 72a	666	Erdgas	155	16%	41%	28	2%	40%	101	15%	-81%	
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	756	Erdgas	171	-10%	55%	27	-10%	35%	646	-10%	22%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	244	Fern wärme	149	-4%	35%	27	2%	33%	753	2%	42%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann- Str.	653	Erdgas	100	4%	-9%	29	-4%	47%	683	9%	29%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.137	Erdgas	124	10%	13%	22	-4%	8%	473	1%	-11%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	753	Erdgas	81	7%	-26%	32	1%	61%	598	9%	13%	
31302	Kindertagesstätte	Glashüttenstr. 30	1.216		0*			0*			488	9%	-8%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	445	Erdgas	170	4%	55%	24	2%	18%	806	22%	52%	
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006		0*			23	2%	16%	496	0%	-6%	NKA liegt noch nicht vor.
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	61	0%	-45%	27	-3%	33%	517	-9%	-2%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	774	Erdgas	132*		20%	35	2%	76%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	230	104%	110%	36	2%	82%	4.402	575%	731%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str. 12	286	Erdgas	302*		174%	39	2%	94%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	688	Erdgas	92	-15%	-16%	26	1%	33%	522	21%	-1%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	576	Erdgas	118	-2%	8%	36	-2%	82%	606	-1%	14%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	899	Erdgas	151	-1%	37%	27	2%	34%	661	32%	25%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	Sonstige	49*		-55%	0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534		0*			38	-29%	90%	0*			Containeranlage, wird für Auslagerungen genutzt; Versorgung mit Flüssiggas, keine Verbrauchsdaten
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	531	Erdgas	147	-5%	33%	34	-3%	72%	665	-5%	26%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	784	Erdgas	65*		-41%	35	28%	73%	440*		-17%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	825	Erdgas	115	16%	4%	27	8%	34%	625	5%	18%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	634	Erdgas	113	-13%	3%	28	15%	40%	839	-29%	58%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.119		0*			38	-39%	92%	0*			NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Illisstr. 19-21	516	Erdgas	75	23%	-32%	39	2%	94%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	122	34%	11%	23	-21%	13%	745	0%	41%	
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513	Sonstige	72*		-34%	27	16%	34%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520	Erdgas	137*		25%	32	4%	58%	653*		23%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. Umbau für unter Dreijährige.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	186	25%	70%	25	2%	23%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	883	Erdgas	135	3%	23%	30	-2%	50%	677	-3%	28%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstr. 4	633	Erdgas	118	1%	7%	34	2%	69%	580	-4%	9%	Umbau für unter Dreijährige voraussichtlich bis I/2017

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.067	Heiz strom	76	5%	-31%	39	42%	94%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	85	-57%	-22%	40	5%	99%	613	-4%	16%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach- Weg	1.234	Erdgas	166	9%	51%	31	10%	54%	235	9%	-56%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	756	Erdgas	110*		0%	42	2%	111%	646*		22%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	1.033	Erdgas	160	26%	45%	20	2%	0%	564	4%	6%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	171	11%	56%	19	2%	-3%	632	14%	19%	
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	441	Erdgas	117*		7%	37	12%	83%	564*		7%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 216	686	Erdgas	66	-6%	-40%	30	-66%	50%	1.201	0%	127%	Energetische Sanierung bis 06/2016
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631	Erdgas	122*		11%	26	0%	30%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	737	Erdgas	190	-14%	73%	22	-14%	11%	645	-4%	22%	2016:Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280	Fern wärme	238*		117%	47	2%	133%	1128*		113%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551	Fern wärme	212*		92%	45	9%	125%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fern wärme	69	6%	-38%	33	4%	67%	990	4%	87%	Hoher Wasserverbrauch 2016 wegen Undichtigkeit in der Heizungsanlage
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	798	Fern wärme	119	22%	9%	27	-5%	33%	633	24%	19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.426	Erdgas	73	-26%	-34%	23	-33%	15%	601	-28%	13%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	616	Erdgas	127	4%	16%	26	8%	31%	672	-3%	27%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	653	Erdgas	218	-2%	98%	42	-10%	109%	1.010	88%	91%	
31108	Kindertagesstätte	Kirchhof 9	407	Erdgas	128	100%	0%	0*			1.474	0%	0%	Wird über Schule Wendelinstr. 64, WE 21211 versorgt
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	381		0*			33	10%	64%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor. Auslagerung der Kita in WE 21098 Raderthalgürtel, Europaschule, ab 01.06.2017
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	539	Nah wärme	76	12%	-31%	42	-5%	111%	1.110	-38%	110%	
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.488	Erdgas	195	-26%	28%	42	38%	23%	723	31%	-76%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	803	Erdgas	120	-3%	9%	0*			633	-8%	19%	Die Kita wird von dem Deutsch- Russischen Verein mitra e.V. betrieben
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	509	Erdgas	193*		75%	32	4%	61%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	72	2%	-35%	19	2%	-5%	395	5%	-25%	
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	483	Sonstige	97*		-12%	35	17%	75%	298*		-44%	zusätzlich 200 m³ für Gartenbewässerung
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	829	Erdgas	179	8%	63%	21	2%	5%	800	2%	51%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	988	Erdgas	55	-29%	-50%	17	-24%	-17%	414	-23%	-22%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	705	Erdgas	73	-3%	-34%	27	0%	37%	488	-6%	-8%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	803	Erdgas	68	6%	-38%	27	-4%	36%	656	-2%	24%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.047	Erdgas	113	2%	2%	20	0%	0%	491	-8%	-7%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	130	2%	18%	25	2%	25%	687	6%	30%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	748	Erdgas	52	21%	-53%	46	10%	132%	698	36%	32%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	106	-17%	-4%	33	2%	66%	552	-12%	4%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	118	-10%	8%	32	2%	62%	615	12%	16%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435	Erdgas	144*		31%	36	2%	80%	266*		-50%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	792	Erdgas	58	711%	-48%	50	11%	152%	558*		5%	Neuer Erdgaszähler seit 01.09.2016
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	965	Heiz strom	42	33%	-61%	60	0%	202%	477	-5%	-10%	WP war wegen Lärmbelästigung durch den Vermieter ausgeschaltet, Heizung über elektr. Zusatzheizung. WP wurde durch EM im Juni 2017 wieder in Betrieb genommen. COP = 3,26
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str. 22	675	Erdgas	85	-5%	-23%	30	2%	48%	641	-2%	21%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	925	Erdgas	88	-10%	-20%	29	2%	43%	692	-10%	31%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	912	Erdgas	178*		62%	31	-4%	57%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	717	Heizöl	146	-59%	32%	17	-18%	-14%	645	-28%	22%	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.132	Fern wärme	255	-7%	132%	26	2%	30%	530	11%	0%	
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654		0*			0*			0*			Wegen Bauarbeiten ausgelagert.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	964	Erdgas	97	8%	-12%	32	2%	59%	547	-2%	3%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	836	Erdgas	154	-24%	40%	57	2%	184%	494	-13%	-7%	2016/2017:Hoher Stromkennwert durch zwei Trocknungsgeräte im Keller (Dauerbetrieb)
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	63	25%	-43%	31	-17%	54%	580	-41%	10%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	148	31%	34%	17	2%	-15%	911	-41%	72%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	Fern wärme	60*		-45%	10	0%	-49%	469	25%	-11%	
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398	Erdgas	145*		32%	40	2%	101%	658*		24%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	915	Erdgas	147	-56%	34%	24	-8%	21%	356	-41%	-33%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793	Erdgas	257*		134%	30	2%	52%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.731	Erdgas	153*		39%	23	4%	16%	350*		-34%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	62	28%	-44%	26	2%	32%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	890	Erdgas	86	22%	-22%	23	2%	17%	577	-1%	9%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	704	Erdgas	209*		90%	37	13%	83%	792	0%	50%	Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	95	21%	-13%	46	2%	128%	1.209	-20%	128%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Nah wärme	68	24%	-38%	33	2%	65%	675	0%	27%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fern wärme	218	-12%	98%	35	2%	75%	425	-9%	-20%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 200	443	Fern wärme	237*		115%	0*			0*			Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches. Zum 31.12.2017 abgemietet.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	840	Sonstig e	106	-36%	-4%	21	-4%	6%	517	127%	-2%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	121	15%	10%	49	22%	147%	692	0%	31%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	2.028	Fern wärme	122	-16%	11%	18	-30%	-9%	611	-27%	15%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	1.130	Erdgas	39	8%	-65%	24	24%	21%	494	23%	-7%	
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Nah wärme	107	9%	-3%	37	2%	83%	2.096	80%	296%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Fern wärme	131	9%	19%	35	2%	75%	611	14%	15%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	421	Fern wärme	153	21%	39%	25	2%	24%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	239	-15%	117%	57	2%	186%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	114	3%	4%	31	10%	56%	499	1%	-6%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Nah wärme	172	8%	56%	41	11%	106%	0*			Abrechnung ohne Verbrauchsangabe
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	141	-1%	28%	27	8%	37%	1.027	77%	94%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	580	Erdgas	140	-36%	27%	26	-30%	32%	858	-22%	62%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	89	2%	-19%	49	2%	143%	784	-6%	48%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. microbiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fern wärme	460*		318%	35	2%	73%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	663	Erdgas	80	4%	-28%	30	1%	49%	606	1%	14%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	130	-6%	18%	44	-3%	119%	282	34%	-47%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	859	Erdgas	103	15%	-6%	20	2%	-1%	686	2%	30%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	783	Erdgas	143	12%	30%	36	22%	80%	871	27%	64%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	80	-6%	-28%	38	2%	89%	665	-10%	26%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	385	Erdgas	114	-7%	3%	29	9%	45%	657	-17%	24%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	124	5%	13%	46	4%	129%	563	11%	6%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	852	Erdgas	92	-18%	-17%	52	2%	162%	516	-19%	-3%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	329	Erdgas	171*		55%	36	2%	80%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	151	-4%	38%	32	2%	61%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670	Erdgas	145*		32%	21	2%	7%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	90	-13%	-18%	29	2%	43%	416	-35%	-21%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	370	Erdgas	185*		68%	24	1%	18%	353*		-33%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	766	Erdgas	84	-2%	-23%	35	2%	75%	854	2%	61%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	580	Erdgas	164*		49%	24	37%	19%	712*		34%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32218	Kindertagesstätte	Slabystr. 3	1.066	Erdgas	121	126%	10%	29	227%	44%	1.196	750%	126%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	555	Erdgas	85	-4%	-23%	33	2%	65%	443	-54%	-16%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	110	4%	0%	63	5%	217%	662	11%	25%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	579		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31095	Kindertagesstätte	St.-Tönnis-Str. 28	853	Erdgas	118	4%	8%	14	1%	-29%	419	-30%	-21%	
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	971		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450	Erdgas	164*		49%	51	2%	153%	0*			Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	64	13%	-42%	27	1%	33%	773	23%	46%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	614	Erdgas	147	-3%	34%	30	-4%	52%	614	-11%	16%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	92*		-16%	35	2%	75%	688*		30%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	141	-8%	28%	24	-38%	21%	655	-21%	24%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	613	Erdgas	99	9%	-10%	26	4%	30%	556	-9%	5%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	30	-15%	-72%	34	1399%	72%	240	0%	-55%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	113	4%	3%	27	18%	35%	449	-4%	-15%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	716	Erdgas	94	-6%	-14%	33	6%	65%	995	10%	88%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	117	33%	6%	34	2%	70%	778	7%	47%	
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	215	-2%	95%	23	-3%	15%	767	-9%	45%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Nah wärme	83	-5%	-25%	32	2%	61%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	159	-6%	44%	37	25%	85%	1.129	20%	113%	
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13a	855	Erdgas	157	17%	42%	34	0%	70%	504	42%	-5%	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	700	Erdgas	79	-9%	-28%	32	19%	58%	570	6%	8%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	711	Erdgas	70*		-36%	30	25%	52%	500*		-6%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	793	Erdgas	208*		89%	27	2%	35%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31105	Kindertagesstätte	Volksgartenstr. 25	382	Erdgas	189	14%	72%	30	2%	48%	765	18%	44%	
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815		0*			24	6%	22%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	150	-4%	37%	21	-16%	6%	472	-6%	-11%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Nah wärme	49	12%	-56%	27	-12%	37%	544	-2%	3%	
32219	Kindertagesstätte	Waldstr. 28	917	Erdgas	111	2799%	1%	21	94%	7%	473	2070%	-11%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599	Erdgas	111*		1%	45	11%	127%	639	0%	21%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	780	Erdgas	128	27%	16%	29	-2%	47%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	426	Erdgas	264	-12%	140%	38	-11%	92%	608	-8%	15%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	664	Erdgas	164	-5%	49%	26	0%	31%	455	1%	-14%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heiz strom	191	31%	74%	64	35%	222%	773	8%	46%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	790	Fern wärme	240*		118%	0*			1.046	4%	97%	Abrechnung erfolgt über Uniklink Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Nah wärme	137	8%	25%	32	13%	61%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	886	Erdgas	140	-8%	27%	38	-9%	91%	685	4%	29%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger- Str.	619	Fern wärme	42*		-62%	30*		51%	716*		35%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	809	Fern wärme	175	13%	59%	27	-5%	34%	662	10%	25%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686	Fern wärme	188*		71%	28	2%	40%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.058	Nah wärme	108	3%	-2%	28	2%	41%	0*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
32146	Kindertagesstätte	Zeichenstr. 10	648	Erdgas	106*		-3%	32	7%	61%	0*			Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor/ohne Verbrauchsangabe
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	Erdgas	192	0%	75%	5	-86%	-76%	296	-74%	-44%	Leerstand Abriss geplant
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.380	Fern wärme	108	21%	-2%	25	2%	23%	471	-7%	-11%	
	<b>Grünobjekte/Friedhöfe</b>				#NV									
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.219	Erdgas	153	-23%	39%	31	2%	56%	25.586	-37%	649%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	226		0*			93	-8%	363%	7.181	-10%	110%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	238	54%	116%	23	2%	15%	4.963	41%	45%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122		0*			106	47%	430%	4.680	-85%	37%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	29		0*			0*			4.941	203%	45%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31		0*			2	4%	-90%	5.645	7%	65%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.909	Fern wärme	327	-23%	223%	13	-20%	-77%	2.010	-56%	-20%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb.
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.427	Erdgas	462	-17%	320%	11	1%	-83%	493	-5%	-86%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt; Brenner defekt, Reparatur erfolgte Ende 2016.
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	46		0*			6	6%	-70%	2.766	5%	-19%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9		0*			0*			37.222	-16%	990%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	97		0*			0*			0*			externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldtpark	43		0*			0*			0*			Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	148	-4%	34%	45	5%	124%	166	0%	-95%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159		0*			0*			0*			Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16		0*			0*			6.688	0%	96%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362		0*			0*			0*			Leerstand; Abriss in 2018 geplant.
71042	Friedhof Niedorzündorf	Burgweg	17		0*			354	0%	1671%	17.353	76%	408%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	83		0*			64	34%	222%	4.651	-12%	36%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad 230	315	Erdgas	98	100%	-11%	47	0%	135%	1.079	0%	-68%	Forstbetriebshof
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364		0*			72	2%	261%	10.951	-52%	221%	Keine Heizung, Teichanlage wird mit Frischwasser gefüllt; 2016: Teichanlage wg. Suchaktion geleert und wieder befüllt.
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	156	Flüssiggas	92	72%	-16%	9	-79%	-55%	6.910	-33%	102%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	140		0*			134	24%	569%	4.755	-32%	39%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46		0*			480	766%	2300%	3.522	-94%	3%	Strom-Direktheizung für Trauerhalle; 2017: Wasserverbrauch korrigiert wegen falscher Schätzwerte
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.036	Erdgas	253	7%	130%	13	11%	-37%	3.364	0%	-1%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54		0*			36	2%	82%	3.796	-80%	11%	Keine Heizung, seit 2015 Wasserrohrbruch und defekter Wasserhahn, Reparatur im April 2016
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153		0*			71	-39%	256%	9.150	29%	168%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str. 49	990	Flüssiggas	33	4%	-70%	9	22%	-55%	761	6%	-78%	Naturerlebnispark für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	50		0*			35	203%	73%	1.615	35%	-53%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45		0*			0*			4.400	12%	29%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	555	Erdgas	329	-2%	199%	32	8%	59%	1.635	-21%	-9%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.251	Holz Flüssiggas	84	-4%	-23%	17	-80%	-16%	543	8%	-84%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas und Holz beheizt. 2016: Hoher Stromverbrauch wegen Wasserschaden im Gastronomiebereich. Bautrocknung und Verlagerung der Gastronomie nach außen mit Kühlwagen etc.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199		0*			168	0%	738%	3.759	23%	10%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	528	13%	380%	42	6%	112%	1.388	-16%	-59%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58		0*			39	2%	97%	2.655	51%	-22%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	916	Erdgas	200	18%	82%	28	2%	41%	13.119	-38%	284%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	166		0*			121	0%	507%	1.566	5%	-54%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelfelder Hardt	671	Heizöl	80*		-28%	47	36%	133%	3.541	-34%	4%	Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	142	-20%	29%	10	-12%	-48%	757	0%	-78%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47		0*			0*			1.872	-1%	-45%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19		0*			0*			0*			Wassermähler ohne Verbrauch, zum 14.02.2017 ausgebaut und schlussgerechnet
71039	Friedhof Ensen	Köln Str.	72		0*			78	-3%	292%	3.016	-4%	-12%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölnstr./Grüner Weg	222		0*			48	19%	140%	1.822	5%	-47%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	634	Erdgas	124	-17%	13%	70	-12%	249%	4.148	-18%	21%	
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	125		0*			6*		-69%	968*		-72%	Trauerhalle seit 09/2016 nicht mehr in Betrieb, Abriss für 2017 geplant
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	139	Erdgas	0*			17	0%	-13%	5.553	0%	63%	
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594		0*			7	1%	-63%	0*			Teilfläche wird an STEB vermietet
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85		0*			0*			0*			Objekt ist extern vermietet
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	208		0*			94	-5%	373%	5.665	-12%	66%	Keine Heizung
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48		0*			3	-99%	-83%	0*			Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.280	Erdgas	94	0%	-15%	37	66%	85%	21.604	64%	533%	2017 Wasser: Nach Zählerwechsel und Reparatur Verbrauchsreduzierung von 50 auf 7 m³/d.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	36		0*			101	30%	403%	9.861	2%	189%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	142		0*			34	4%	69%	987	-3%	-71%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	871	Erdgas	165	15%	50%	34	-6%	72%	1.984	-13%	-42%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	353	Erdgas	215	3%	149%	13	97%	-44%	830	20%	-68%	Forstrevier Irh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21		0*			0*			2.571	-25%	-25%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str. 100	219		0*			200	71%	900%	0*			Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	145		0*			20	-43%	-2%	1.421	-44%	-58%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.544	Erdgas	336	1%	205%	52	13%	162%	1.716	-82%	-50%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	251		0*			65*		227%	1.801	-28%	-47%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	99		0*			0*			16.909	0%	395%	Arbeiterunterkunft; See hatte 2014/2015 ein Leck, der Teich wurde mehrfach gefüllt um das Leck mit Schwebteilchen zu verschließen.
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	191		0*			46	-37%	132%	1.266	-53%	-63%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	187	Erdgas	303	6%	175%	26	-4%	29%	1.995	13%	-42%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhof weg	112		0*			43	2%	117%	2.500	0%	-27%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Stockumer Weg	98		0*			2	0%	-92%	3.847	-28%	13%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	473		0*			14	24%	-31%	19.039	51%	458%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.433	Erdgas	116	-13%	-5%	21	13%	-8%	3.041	37%	-20%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	31		0*			87	947%	334%	9.516	-56%	179%	Keine Heizung



WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2017	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [kWh/ m²a]	Dif ferenz zum Vorjahr	Dif ferenz zum Ver gleichs wert	EKW 2017 [l/m²]	Dif ferenz zum Vorjahr		Dif ferenz zum Ver gleichs wert
					* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			* = Wert aus 2016			
71010	Friedhof Meschenich	Trenkebergstr.	42		0*			1	4%	-96%	13.357	434%	291%	Keine Heizung; 2017: Wasserrohrbruch
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	1.288		0*			42	-45%	75%	12.241	-39%	421%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	43	-7%	-61%	22	2%	8%	329	6%	-90%	Botanischer Garten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116		0*			0*			0*			Nebenkostenabrechnung über Pauschale
	<b>Kultur</b>													
84007	Museum für Angewandte Kunst	An der Rechtschule 1	8.118	Fern wärme	191	13%	154%	105	-21%	164%	23.644	144%	20824%	2017 Erhöhter Brunnenwasserverbrauch durch defekte Steuerung
84008	Museum Ludwig/Philharmonie	Heinrich-Böll-Platz, Bischofsgartenstr. 1	25.100	Fern wärme	430	-3%	473%	347	-1%	767%	31.586	8%	27.852%	Verbrauch und Kosten Gesamtgebäude, 2016: Wasserverbrauch aufgrund defektem Hauptzähler zu niedrig erfasst.
84011	Kulturquartier am Neumarkt	Leonhard-Tietz-Str.10	23.500	Fern wärme	117	10%	57%	184	13%	360%	399	49%	253%	
84050	Wallraf-Richartz- Museum	Obenmarspforten 40	18.366	Fern wärme	59	-17%	-21%	101	-6%	153%	248	-6%	120%	
84018	Römisch-Germanisches Museum	Roncalliplatz 4	10.900	Fern wärme	168	15%	124%	140	-3%	249%	4.797	15%	4145%	
84021	Museum für Ostasiatische Kunst	Universitätsstr. 100	4.564	Fern wärme	228	-11%	204%	137	-23%	241%	801	-17%	609%	
84023	Kölnisches Stadtmuseum	Zeughausstraße 1-3	4.275	Fern wärme	70	0%	-7%	25	-22%	-37%	135	0%	20%	