

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	29.11.2021

### Sachstand zur Baumaßnahme Gemeinschaftsgrundschule Antwerpener Straße

Die Verwaltung teilt folgenden Sachstand zur Baumaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Antwerpener Straße mit:

Im Zuge der Betreiberverantwortung wurde die Fassade des Schulgebäudes untersucht und geprüft. Dabei wurden lose Fliesen an der Fassade festgestellt. Zur Gefahrenabwehr wurden die Fliesen unmittelbar nach der Prüfung entfernt. Anschließend wurde die Fassade mit Zementschlämme bearbeitet und angestrichen um Witterungseinflüsse zu verhindern. Aktuell besteht keine Gefahr mehr.

Aufgrund des Gesamtzustandes der Gebäude erfolgt eine laufende statische Prüfung. Bei der Überprüfung Ende 2020 wurden Schäden an den Glasbausteinen der Turnhalle festgestellt. Im Ergebnis der Überprüfung wurde eine Erneuerung der hofseitigen Glasbausteinwände durchgeführt. Auch hier besteht aktuell keine Gefahr mehr.

Eine Sanierung des Schulgebäudes ist auf Grund des Zustandes nicht wirtschaftlich. Das Schulgebäude wird rückgebaut und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet. Für die Zeit des Rückbaus und des Neubaus wird die Schule in das Interimsschulgebäude an der Kreuzerstraße umziehen. Der Bauantrag für das Interimsschulgebäude ist eingereicht, die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.

Ein Fertigstellungstermin kann erst nach Erhalt der Baugenehmigung genannt werden. Die Schule wird voraussichtlich im Jahr 2023 umziehen.

**Gez. Greitemann**