

## Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Kunst und Kultur	25.01.2022

### Werkstatt-Räume des Historischen Archiv

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen bittet in der 7. Sitzung des Ausschusses Kunst und Kultur vom 30.11.2021 um die Beantwortung der folgenden mündlichen Anfragen: **Werkstatt-Räume des neuen Historischen Archivs.**

Laut unseren Informationen sind die Werkstatt-Räume im neuen hist. Archiv, in denen die Arbeiten zur Bestandserhaltung und Restaurierung stattfinden, teilweise nicht nutzbar. Die Belüftung scheint nicht einwandfrei zu funktionieren, weshalb sich zu hohe CO<sup>2</sup>-Werte in den Räumen befinden. Dies führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei den Mitarbeiter\*innen, sodass die Räume nicht nutzbar sind.

- Haben Sie Kenntnis darüber?
- Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um diese Problematik zu lösen?
- Gibt es noch Gewährleistungsfristen und Möglichkeiten der Regressforderungen, und kommen diese zur Anwendung?

Die Verwaltung antwortet darauf wie folgt:

Die Probleme mit der Belüftung in den Werkstatt-Räumen sind dem Gebäudebetreiber, der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, bekannt.

Mit dem neuen Historischen Archiv ist ein hochmodernes Gebäude mit einer Gebäudetechnik, die deutschlandweit einzigartig ist, errichtet worden. Dabei ist es durchaus normal, dass es in der Anfangsphase der Anlageneinregulierung zu Problemen kommen kann.

Durch diverse Einstellungsarbeiten, insbesondere durch Anpassung der Nachtabsenkung, konnte mittlerweile eine deutliche Verbesserung der Luftqualität erreicht werden, sodass eine Überschreitung des CO<sup>2</sup>-Wertes von über 1000 ppm nicht mehr gegeben ist. Um die Luftqualität in den Werkstatt-Räumen weiter verbessern zu können, werden weiterhin fortlaufend Messwerte aufgezeichnet, welche den beauftragten Firmen zur weiteren Verbesserung der Luftqualität übergeben werden.

**Gez. Charles**